



V Brně dne: 8.8.2022
Vaše zn.:
Naše č.j.: RSD-124050/2022-2
PID: RSDCXAFSGZ

ST mont Kyjov, spol. s r.o.
Ing. Ludvík Vysloužil
Nádražní 471/48
697 01 Kyjov

Vyřizuje: Ing. Maliňák
Telefon: 954 903 350
E-mail: jaroslav.malinak@rsd.cz

**Věc: Silnice I/54 – Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení ke stavbě:
„Kanalizační přípojka k rodinnému domu ve Strážovicích“, Strážovská 96**

Předmětem projektové dokumentace je výstavba kanalizační přípojky k rodinnému domu (RD) ve Strážovicích č.p. 96., parc. č. st. 310, k.ú. Strážovice. Kanalizační stoka DN 300 je vedena v chodníku (parc.č. 1891/2 v k.ú. Strážovice) vedle silnice I. třídy parc.č. 1891/1, ve vzdálenosti cca 1,1 m od okraje silnice. Stoka je ukončena kanalizační šachtou DN 1000. Z kanalizační šachty stoka pokračuje potrubím DN 150 a po 1 m je potrubí uzátkováno. Na kanalizační potrubí bude usazena kanalizační šachta KŠ DN 400 (parc.č. 1891/2). Od kanalizační šachty KŠ potrubí pokračuje směrem ke kanalizační šachtě KŠ1 DN 400. Pod silnicí I. třídy č. 54 *Slavkov u Brna – Kyjov – Veselí nad Moravou – st. hranice* bude přípojka uložena v ochranné trubce Aqualine RC 1, PN 10 dn 225, SDR 17, celková délka ochranné trubky je 9 m. Ochranná trubka bude přesahovat vozovku na každé straně o 0,5 m. Na obou koncích protlaku budou vykopány startovací jámy min. rozměru 1,2x1,2x1,5 m.

Investorem akce je: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/63, 602 00 Brno.

ŘSD ČR, Závod Brno jako majetkový správce stávající silnice I/54 a majetkový správce stavbou dotčených pozemků parc. č. 1891/1 a 1891/2 v k.ú. Strážovice **souhlasí** s umístěním a realizací výše uvedené stavby v silničním ochranném pásmu silnice I/54 podle předložené projektové dokumentace a s vydáním územního rozhodnutí za následujících podmínek:

- Stavba bude realizována na náklady investora, kterým je Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/63, 602 00 Brno a veškeré související investice budou hrazeny z **prostředků** investora.
- Stavba bude realizována na **základě** rozhodnutí o ZUK I/54, vydaného příslušným silničním správním úřadem – Odborem dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
- Zahájení a ukončení stavebních prací v blízkosti silnice I/54 bude s **časovým předstihem** oznámeno silničnímu inspektorovi, který místo zkontroluje (kontaktní osoba pan Radek Otruba, tel.: 954 903 776, e-mail: radek.otruba@rsd.cz).
- Přechod silnice I/54 (1x) bude proveden kolmo na osu silnice I/54 bezvýkopovou technologií (protlakem) v souladu s ČSN 73 60 05/Změna Z4 *Prostorové uspořádání sítí technického vybavení*.
- Startovací a cílová jáma protlaku budou umístěny v minimální vzdálenosti 1,00 m od **zpevněné části** silnice I/54; krytí protlaku bude min. 1,60 m pod úroveň stávající nivelety silnice I/54.
- V případě, že vzdálenost rýhy výkopu nebo pracovních jam bude menší než 1,00 m od **zpevněné části** silnice I/54, bude silniční doprava v tomto místě **usměrněna** dopravním značením do vzdálenosti min. 0,50 m od silniční obruby nebo okraje vozovky z důvodu **zabránění** utržení okraje vozovky vlivem zatížení z dopravy.



- Výše uvedený pozemek 1891/2 v k.ú. Strážovice v majetkové správě ŘSD ČR, na němž dojde k otevřenému výkopu bude po položení **kanalizační stoky** uveden do **předešlého stavu**.
- Veškeré zásypy pracovních jam a rýh budou v blízkosti silnice I/54 **řádně hutněny** po vrstvách tl. max. 30 cm.
- Stavební práce na silnici I/54 budou provedeny autorizovanou stavební firmou a budou nám **protokolárně předány se 48 měsíční záruční lhůtou**.
- Během stavebních prací nesmí být ohrožen **bezpečný a plynulý provoz** na silnici I/54, silnice nesmí být **znečišťována** a nesmí na ní být ukládán bez povolení žádný materiál.
- V případě poškození **komunikačních ploch, objektů odvodnění, bezpečnostního zařízení** nebo dopravního značení investor závady odstraní na vlastní náklady; případné poškození majetku třetích osob v důsledku ZUK bude hrazeno investorem **předmětné stavby**.
- Po ukončení stavby nám **předá** investor stavby geodetické **zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicích v digitální formě** (kontaktní osoba pan Otruba).
- Návrh **případných dopravních opatření** musí být **odsouhlasen** dopravní Policií ČR.

Ve věci smluvních vztahů, souvisejících s problematikou **umísťování inženýrských sítí do majetku ve správě ŘSD ČR** Závodu Brno (stavby silnic I. třídy na území Jihomoravského Kraje a s nimi související pozemky v majetku České republiky s právem **hospodařit pro ŘSD ČR**) se **obratte** na provozní úsek ŘSD ČR, Závodu Brno. Aktuální kontakt – Blanka Vrbková, tel.: 549 259 257, mob.: 720 528 750, e-mail: vecne.bremeno@rsd.cz. K Vaší žádosti **předložte** rozhodnutí o ZUK I/54 příslušného silničního správního úřadu, a to **včetně data nabytí právní moci**.

Toto vyjádření má platnost 2 roky, tj. do 7.8.2024.

S pozdravem

Digitálně podepsal
Mgr. David Fiala
Ředitelství silnic a dálnic ČR
10.08.2022 14:05:40

Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno

