

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2. NP									
ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	VÝŠKA	PODLAHA		STĚNY		STROP	
		m²	mm	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ODKAZ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ODKAZ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ODKAZ
2.01	CHODBA + SCHODIŠTĚ	30,02	2,90	VINYL S PROTISKLUZNOU, SCHODOVÝM I HRANAMI, VČETNĚ SOKLU V HODBĚ	P1.6, P2.5, P2.5	SÁDROKARTONÁŘSKÁ, OTĚRUVZDU. DISP. NÁTĚR		KAZETOVÝ KOVOVÝ/AL PODHLED	PH2
2.02	STRUŽOVNA VOT	77,21	3,11	EPOXIDOVÁ STĚRKA, VČETNĚ SOKLU V HODBĚ	P3.1	SÁDROKARTONÁŘSKÁ, OTĚRUVZDU. DISP. NÁTĚR		SÁDROKARTONÁŘSKÁ, OTĚRUVZDU. DISP. NÁTĚR	PH1

LEGENDA PRVKŮ UMÍSTĚNÝCH V PODHLEDU

KONCOVÉ PRVKY VZDUCHOTECHNIKY – KLIMATIZACE

KONCOVÉ PRVKY SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE – UMĚLÉ OSVĚTLENÍ

KONCOVÉ PRVKY SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

LEGENDA PODHLEDŮ

PH2 - požadavek na akustický zvuku
minerální kazeta 600x600, tl. 20mm (např. Tonga E 20), bílá, s polozapuštěnou hranou, na konvexním křížovém roštu,
součinitel zvukové pohltivosti třídy A2 dle EN 13501-1,
zákl. součinitel α_w = 1,0 / NRC = 0,95,
součinitel proti akustickému šíření RW 90Š,
zvuková pohltivost se = 1,0 / NRC = 0,95,
Vhodné pro čisté prostory ISO 4 dle ISO 14644-01, dezinfikovatelné běžnými dezinfekčními prostředky.

PH1 - požadavek na zakrytí vedení ZTI
Sádrokartonová deska tl. 12,5mm (např. Standard deska RB (A2), šedá, s rovnou hranou, povrchová úprava akrylátovým nátěrem, spolubětný SDK kastlíku pro zakrytí potrubí ZTI, montovaný nonij rastr z kovových profilů,
umístění kastlíku ve výšce 2900mm nad podlahou,
Přístup nadeze na úhelí A2-s0, d0 dle EN 13501-1.

POZNÁMKY

Podhled P1, P3 a P4 navrženy s rovnou hranou, podhled P2 navržen s polozapuštěnou hranou, před realizací předložit vzorky a nechat odsouhlasit investorem.

Ve výkresech zobrazeny koncové prvky jednotlivých profesí TZB, nutno koordinovat s dokumentací dané profese TZB.

Před realizací nutno ověřit rozměry místností a případnou nutnost úpravy podhledu ve vazbě na rozměry místností.

KONCOVÉ PRVKY INSTALACÍ JSOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE PŘÍSLUŠNÝCH PROFESÍ.

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
SO 01 ±0.000 = 184.25 m n. m.

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

OBJEDNATEL:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
PURKYŇOVA 2731/11
695 01 HODONÍN

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. MAGDALENA PALOVSKÁ	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIAN	
VYPRACOVAL	ING. BARBORA ŠTĚPÁNKOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. MAGDALENA PALOVSKÁ	
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ	STAV. ÚŘAD: HODONÍN	

KANIA
KANIA, a.s. Špálova 809, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel.: 596 242 401
e-mail: info@kania-ostrava.cz

NÁZEV AKCE:		STUPEŇ:	DPS
HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE		DATUM:	12/2022
		FORMÁT/POČET STR.:	A4/14
		MĚŘÍTKO:	1:50
		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
NÁZEV OBJEKTU: SO 01 - PAVILON ZM	ČÁST: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Č. ZAK.: 22013	ČÍSLO VÝKRESU/PŘÍLOHY:
		SOUBOR: DWG	
NÁZEV PŘÍLOHY: NOVÝ STAV - PODHLEDY V 2.NP		Č. PŘÍLOHY: 22013-DPS-D.1.1-SO 01-18	