## VZOROVÝ ŘEZ
## PŘEKOP ZPEVNĚNÝCH VJEZDŮ




## VZOROVÝ ŘEZ
## VOLNÝ TERÉN




## VZOROVÝ ŘEZ
## PŘEKOP DLÁŽDĚNÝCH CHODNÍKŮ




## VZOROVÉ ŘEZY KŘÍŽENÍ A SOUBĚHŮ KABELŮ S OSTATNÍMI PODZEMNÍMI SÍTĚMI DLE ČSN 73 6005




**Při kladení kabelů je nutno dodržovat ustanoven ČSN 32 2000–5–52, ed.2**
**Křížení a souběhy je nutno koordinovat dle výkresu vzorového uložení kabelů dle ČSN 33 2000–5–52, ed.2.**

## TABULKA MINIMÁLNÍCH VZDÁLENOSTÍ PROJEKTOVANÝCH KABELŮ OD OSTATNÍCH SÍTÍ – MIN. VZDÁLENOSTI V m

| DOTČENÁ PODZEMNÍ SÍŤ | silové kabely do 1 kV | | | | sdělovací kabely | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | A | B | C | D |
| silové kabely do 1 kV | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | 0,3 | | 0,3 | 0,1 |
| silové kabely do 10 kV | 0,15 | | 0,15 | | 0,8 | | 0,8 | 0,1 |
| silové kabely do 35 kV | 0,2 | | 0,2 | | 0,8 | | 0,8 | 0,1 |
| silové kabely do 220 kV | 0,2 | | 0,2 | | 0,8 | | 0,8 | 0,8 |
| sdělovací kabely | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | – | | – | – |
| plyn. potrubí do 0,005 MPa | 0,1 | | 0,4 | | 0,1 | | 0,4 | 0,1 |
| plyn. potrubí do 0,4 MPa | 0,1 | | 0,6 | | 0,1 | | 0,4 | 0,1 |
| vodovodní sítě a přípojky | 0,4 | | 0,4 | | 0,2 | | 0,4 | 0,2 |
| tepelné sítě | 0,3 | | 0,3 | | 0,5 | | 0,8 | 0,15 |
| kabelovody | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,3 | |
| stokové sítě a kan. přípojky | 0,3 | | 0,5 | | 0,2 | | 0,5 | |
| kolektor | | | | | 0,1 | | 0,3 | |
| koleje tramvajové dráhy | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | |

Uspořádání inženýrských sítí provést dle platných norem:

ČSN 33 2000–5–52 ed.2 (332000)
Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 73 6005
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
SO 01 ±0,000 = 184,25 m n. m.

OBJEDNATEL :

**NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.**
PURKYŇOVA 2731/11
695 01 HODONÍN

| | | |
|---|---|---|
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ | |
| ZODP. PROJEKTANT | ING. ONDŘEJ FABIÁN | |
| VYPRACOVAL | RADIM BLAŤÁK | |
| KONTROLOVAL | RADIM BLAŤÁK | |
| KRAJ : JIHOMORAVSKÝ | STAV. ÚŘAD: HODONÍN | |

KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostrava.cz

NÁZEV AKCE :

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

| | |
|---|---|
| STUPEŇ | DPS |
| DATUM | 12/2022 |
| FORMÁT/POČET STR. | A4/2 |
| MĚŘÍTKO | - |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO | |

NÁZEV OBJEKTU :

IO 002 PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ

| | | |
|---|---|---|
| Č. ZAK. | 22013 | ČÍSLO SOUPRAVY |
| SOUBOR | DWG | |

NÁZEV PŘÍLOHY :

VZOROVÉ ŘEZY KABELOVOU TRASOU

Č. PŘÍLOHY :

22013-DPS-D.2-IO 002-03