

Zadavatel:
Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Purkyňova 11, 695 26 Hodonín
IČO: 00226637

Zástupce Zadavatele:
CEJIZA, s.r.o.
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:
„Pavilon zobrazovacích metod - stavba“
(dále jen „**Veřejná zakázka**“)
zadávané v nadlimitním otevřeném zadávacím řízení podle ustanovení § 56 a následujících zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace. Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 21. 12. 2022

I.

Žádost č. 2 ze dne 16. 12. 2022

Dotaz č. 1:

Dovolujeme si zadavatele požádat o podrobnou technickou specifikaci následujících položek uvedených ve výkazu výměr ZTI 1. etapa:

- pol. č. 31 - Tuhá tepelná izolace ze skelné vlny - 15 m (uved'te také dimenzi a tloušťku)
- pol. č. 32 - Izolace proti rošení kaučuk tl. 6 mm (uved'te také dimenzi)

Dotaz č. 2:

Dovolujeme si zadavatele požádat o podrobnou technickou specifikaci následujících položek uvedených ve výkazu výměr ZTI 1. etapa:

- pol. č. 101 - Úpravna vody - dávkování chlordioxidu na SV - 1 soubor
- pol. č. 103 - Úpravna vody - změkčovač na SV - 1 kus (Např.: Máme při návrhu uvažovat se spotřebou vody 702m³/rok? Změkčovač bude sloužit pouze pro úpravu vody do systému ÚT? Žádáme o sdělení max. požadovaného průtoku. Bude požadavek na nepřetržitý provoz změkčovače?). Uvedený

popis je příliš obecný a jednoznačně nedefinuje technické ani kvalitativní podmínky umožňující porovnatelné ocenění obsahu položky.

Dotaz č. 3:

Dovolujeme si zadavatele požádat o upřesnění položky č. 51 - Napojení na 1. etapu - 1 kpl uvedenou ve výkazu výměr ZTI 2. etapa. Žádáme uvést materiál potrubí, dimenzi a počet kusů.

Dotaz č. 4:

Dovolujeme si zadavatele upozornit na zdvojené položky klozetového sedátka, které je uvedeno jak v položce č. 80, tak v pol. č. 87. Týká se výkazu výměr ZTI 2. etapa. Dále upozorňujeme, že v předmětném výkazu výměr chybí klozetové sedátko pro invalidní klozet pol. č. 86. Žádáme o prověření a event. opravu výkazu výměr.

Dotaz č. 5:

Dovolujeme si zadavatele upozornit na nesrovnalosti ve sprchách ve výkazu výměr ZTI 2. etapa. Pod pol. č. 81 je uvedeno: kout sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtvercový; vstup rohový; š. vstupu 530 mm; výplň plast; dezén pearl - 7 kus a pod pol. č. 90: Sprchová zástěna posuvná 90/185 - 7 kus. Nejedná se o zdvojené položky? Kde je uvedena dodávka sprchové vaničky a sprchového sifonu? Dále upozorňujeme na rozpor s výkresovou částí ZTI kde je v m.č. 1.26 zakreslena čtvrtkruhová sprcha, kterou výkaz výměr neobsahuje. Ještě upozorňujeme, že dle výkresové části nebudou všechny sprchy s rohovým vstupem. Žádáme o prověření a event. opravu výkazu výměr.

Dotaz č. 6:

Ve výkazu výměr ÚT 1. etapa i druhá etapa je ve vedlejších nákladech uvedena položka: Prostupy včetně zapravení - dodávka stavby - 1 kus. Jak postupovat při oceňování této položky, jestliže je uvedeno "dodávka stavby"? V případě, že má být tato položka oceněna profesí ÚT, žádáme o doplnění materiálu zdiva, tloušťky zdiva, rozměry prostupů a počty kusů.

Dotaz č. 7:

Výkaz výměr ÚT neobsahuje položky pro napojení nových rozvodů ÚT na stávající rozvody ve skleníku - viz. výkres: půdorys napojení skleníku. Žádáme o prověření a event. opravu výkazu výměr.

Dotaz č. 8:

V technické zprávě ÚT je uvedeno, že: "Příprava TV bude zajištěna v nepřímotopném zásobníku o objemu 250 l (dodávka ZTI). Zásobník bude osazen ve strojovně VZT v novém pavilonu zobrazovacích metod (m.č. 005). Pro ohřev TV bude na rozdělovači/sběrači vyvedena samostatná větev s oběhovým čerpadlem. Nahřívání zásobníku bude řešeno nabíjecím čerpadlem pomocí čidla dle teploty v zásobníku. Jako záložní zdroj bude sloužit elektrická topná tyč – dodávka ZTI. Výkaz výměr ZTI tuto elektrickou topnou tyč neobsahuje. Žádáme o vyjasnění.

Dotaz č. 9:

Ve výkazu výměr vnitřního plynovodu je pod pol. č. 15 uveden 1 ks kulového kohoutu DN 80. Ve výkresové části jsou zakresleny 2 ks. Žádáme o prověření a event. opravu výkazu výměr.

Dotaz č. 10:

Ve výkazu výměr vnitřního plynovodu je pod pol. č. 20 uvedeno: Havarijní ventil elektrický DN80, dodávka + montáž - 1 kus a pod pol. č. 21 je uvedeno: Bezpečnostní rychlouzávěr BAP DN80 - EVHNC

1050.2, 28 kW, 230 V, dodávka + montáž - 1 kpl. Nejedná se o duplicitní položky? Žádáme o vyjasnění.

II.

Žádost č. 3 ze dne 16. 12. 2022

Dotaz č. 1

V předaných výkazech je v části zemní práce pro ZTI položka:

1	K	139600012RBH	Ruční výkop v hornině 3, svislé přemístění, odvoz do 15 000 m	m3	259,520
---	---	--------------	---	----	---------

Součástí položky není poplatek za skládku, ani není nikde vykázáno. Pokud má být součástí ceny, žádáme o úpravu VV.

Dotaz č. 2

V předané dokumentaci jsou v části „interiér“ definovány ochranné prvky (nástěnný ochranný panel, ochranné nároží, ...). Tyto prvky jsme ve výkazech nedohledali. Pokud má být součástí ceny, žádáme o úpravu VV.

Dotaz č. 3

V předané dokumentaci je v části „E - Dokladová část“ zmíněna nutnost ochrany proti bludným proudům. Ve výkazech jsme nedohledali žádnou položku, která by měla s tímto souvislost. Pokud má být součástí ceny, žádáme o úpravu VV.

Dotaz č. 4

V předané dokumentaci jsou v části „interiér“ definovány dveřní tabulky pro označení místností, orientační systém, informační systém, vyvolávací systém atd. Tyto prvky jsme ve výkazech nedohledali. Pokud mají být součástí ceny, žádáme o úpravu VV.

III.

K uvedeným žádostem o vysvětlení uvádí zadavatel následující:

Vzhledem k rozsahu požadovaného vysvětlení zadávací dokumentace bude kompletní odpověď zveřejněna v nejbližších dnech. V případě úpravy zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

V Brně dne 21. 12. 2022

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka

(podepsáno elektronicky)