



MĚSTO KYJOV

Městský úřad Kyjov

Odbor majetku, odbor rozvoje města

Masarykovo náměstí 30, 697 01 KYJOV

tel.: 518 697 411, fax: 518 614 097

e-mail: urad@mukyjov.cz

Č.j.: OM16421/21/189

Vyřizuje: Ing. Věra Pekárková

tel.: 518 697 510

S.z: OM209/2021/189

e-mail: v.pekarkova@mukyjov.cz

Vážený pan
Ing. Robin Zelinka
696 48 Skalka č. p. 2

Kyjov, 08. 03. 2021

Stanovisko

Název stavby: **Zateplení a výměna oken budovy varny, jídelny a skladu**
Místo stavby: parc. č. st. 2688 v k. ú. Kyjov, Strážovská – areál nemocnice
Stavebník: Nemocnice Kyjov, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
Zpracovatel PD: Ing. Miloslav Čech, Karla Čapka 2595/50, 697 01 Kyjov, ČKAIT 1300882
Účel stanoviska: územní a stavební řízení

Stavba má 2 nadzemní podlaží, střecha je sedlová mírného sklonu a plochá. Krytinou ploché střechy jsou asfaltové pásy, sedlové trapézové plechy.

Nově budou vyměněna plastová okna za nová, dveře za hliníkové. Obvodové zdivo bude zatepleno EPS tl. 180 mm. Sedlová střecha bude zateplena kombinací minerální izolace a EPS tl. 60 + 220 mm. Ploché střechy zatepleny EPS tl. 240 mm s povlakovou krytinou s PVC.

Prostor praní mopů vykazuje velké problémy s vlhkostí, prostor bude nově sanován.

Barevné řešení bude stejné jako na ostatních již zrekonstruovaných pavilonech, fasáda světle žlutá, keramický obklad žlutý. Okna a dveře bílé. Klempířské a zámečnické výrobky budou v barvě červené.

Stávající objekt, je napojen na rozvody vody, kanalizace, plynu, elektřiny, sdělovací kabel a teplovod, do napojení jednotlivých sítí se nezasahuje. Dešťové vody ze střech jsou svedeny svody do kanalizace.

K předložené projektové dokumentaci podáváme následující stanovisko:

Z hlediska architektury, urbanismu a rozvoje města Kyjova:

S předloženým barevným řešením souhlasíme. Před samotnou realizací finální povrchové úpravy bude přizván zástupce města, Ing. Věra Pekárková, na kontrolní prohlídku, v rámci které budou předloženy a odsouhlaseny reálné vzorky povrchové úpravy.

Z hlediska správce veřejného osvětlení a světelné signalizace:

Bez připomínek.

Z hlediska vlastníka dotčených pozemků:

Bez připomínek. Stavba nebude provedena na pozemcích v majetku města Kyjova.

Z hlediska správce veřejných prostranství:

Bez připomínek.

Z hlediska správce místních komunikací a silničního správního úřadu pro místní komunikace:


Bez připomínek.

S pozdravem

MĚSTO KYJOV

697 01

-79-



Roman Pekárek
vedoucí odboru rozvoje města