



AP INVESTING, s.r.o.

Inženýrská a dodavatelská společnost
Palackého 12, 612 00 Brno, ČR
Tel.: 541 426 060, Fax: 541 426 069



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



ZADAVATEL:

Jihomoravský kraj

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Statutární zástupce: JUDr. Michal Hašek, hejtmán Jihomoravského kraje

IČ: 70888337

VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ POVĚŘEN:

AP INVESTING, s.r.o.

Palackého 12, 612 00 Brno

IČ: 60712121

Všem zájemcům

Vyřizuje: Ing. Hana Sankotová
tel.: 541 426 066
e-mail: hana.sankotova@apinvesting.cz
V Brně dne: 2. 8. 2012

Veřejná zakázka: „Zhotovitel stavby Moravian Science Centre Brno“

Věc: Dodatečné informace č. III k zadávacím podmínkám

Z pověření zadavatele nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“) „**Zhotovitel stavby Moravian Science Centre Brno**“, vyhlášené v IS VZ US dne **25. 6. 2012** pod značkou **7202011021875** v souladu ustanovením § 49 odst. 2 zákona Vám poskytujeme následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č.1/III

V objektu I02 Komunikace chybí položky pro manipulaci, odvoz a skládkovné pro vybourané materiály z konstrukce vozovky. Budou tyto práce předmětem nabídky? Pokud ano, žádáme o jejich doplnění.



Společnost má certifikovaný systém řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

IČO: 60712121, DIČ: CZ60712121

Bankovní spojení: KB Brno-venkov, č.úctu: 109 641 0227/0100

E-mail: info@apinvesting.cz, www.apinvesting.cz
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 15714

Odpověď č. 1/III

Po kontrole výkazu výměr bylo zjištěno, že vaše připomínka je oprávněná a uvedené práce nejsou zahrnuty. Doplnujeme tedy výkaz výměr tohoto objektu o následující položky:

Položkový rozpočet

Stavba :	PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO	Rozpočet: IO.02.1 dodatek 01 ROZPOČET/VV - DPS 03/2012
Objekt :	IO.02 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena MJ	celkem (Kč)
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
73	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	963,17		
74	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	8 668,53		
75	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	963,17		
76	979098155U00	Skládkovné suť +asfalt	t	963,17		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

Elektronická podoba je umístěna na portálu zadavatele <https://zakazky.krajbezkorupce.cz>.

Dotaz č.2/III

V objektu I07 Přípojka slaboproudu obsahuje jen položky zemních prací. Předpokládáme správně, že vlastní kabelové vedení není předmětem nabídky?.

Odpověď č. 2/III

Zemní práce pro přípojku jsme dodatečně do výkazů doplnili pro případ, že by distributor datového připojení vzešlý ze samostatného výběrového řízení budoucího uživatele požadoval tuto stavební připravenost. Kabelové vedení předmětem nabídky není.

Dotaz č.3/III

V obj. SO01 část elektro silnoproud je v seznamu specifikací uveden přehled počtu rozvaděčů, přičemž každý rozvaděč je dále uveden na samostatném listě a rozepsán na položky pro jeden kus. Je nutné do nabídky uvést rozpisy rozvaděčů po komponentech nebo stačí cena za kompletní rozvaděč jako kus?

Odpověď č. 3/III

S ohledem na případný možný dopad projektu expozice do „útrob rozvaděčů“ požadujeme do nabídky uvést rozpisy rozvaděčů po komponentech.

Dotaz č.4/III

V zadávací dokumentaci ve složce PD_DPS\F-Dok.stavby\F1-SO\F1.1.4_TZB je v části F1.1.4c VZT uložen 2012-01-11_VYKAZ__VYMER, který má v oddíle OSTATNÍ na řádce 1253 položku

	Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení potrubí a zařízení	kg	450	
--	--	----	-----	--

V zadávací dokumentaci ve složce soupis_provedenych_praci_s_vykazem_vyměr je v části F114c VZT uložen 2012-01-11_VYKAZ__VYMER, který má v oddíle OSTATNÍ na řádce 1253 položku

Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení potrubí a zařízení (cca 450 kg)	kpl.	1
---	------	---

Pro část dokumentace F1.1.4c VZT jsou předloženy 2 výkazy výměr, které nejsou zcela identické, přestože mají stejný název souboru.

Žádáme o sdělení zadavatele, který výkaz výměr pro část F1.1.4c VZT má být oceněn v nabídce?

Odpověď č. 4/III

Vámi uváděný rozpor pramení z neodstranění chybného výkazu výměr z projektu pro provedení stavby. Podkladem pro ocenění stavebních prací je soupis provedených prací s výkazem výměr uvedený v samostatné složce soupis_provedenych_praci_s_výkazem_výměr. Oceněna má být tedy položka

Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení potrubí a zařízení (cca 450 kg)	kpl.	1
---	------	---

Dotaz č.5/III

V předloženém výkazu výměr pro stavební část jsou položky

573	SV/01	Systémový vestavek sociálních zařízení ve 3NP 11200x5500x5900 mm, přesuny, dodávka, montáž	kompl	1,00
574	SV/02	Systémový vestavek sociálních zařízení ve 3NP 16500x7000x5900 mm, přesuny, dodávka, montáž	kompl	1,00

Dle výkresové dokumentace se jedná o m. č. 3.04 - 3.07 a 3.17 – 3.19., Výměra SDK příček tl. 150mm těchto místností je již obsažena v položce č. 118 výkazu výměr stavební části. Vnitřní sanitární příčky označené SP jsou obsaženy v položkách č. 506-531 výkazu výměr stavební části.

Žádáme o sdělení zadavatele, co má být obsahem položek č. 573 a 574 výkazu výměr stavební části?

Odpověď č. 5/III

Po kontrole výkazu výměr bylo zjištěno, že položky jsou vykázány tak, jak uvádíte, tedy duálně. Položky č. 573 a 574 výkazu výměr stavební části z výkazu výměr neodstraňujte, ale oceňte je nulovou hodnotou.

S pozdravem

AP INVESTING, s.r.o.
pověřen výkonem zadavatelských činností
Ing. Stanislav Jelínek – jednatel společnosti