

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Cornštejn – zeď mezi strážnicí a starým palácem – havarijný stav
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_88.html

Název zadavatele:	Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo
Zastoupen:	Ing. Vladimíra Durajková, ředitelka
IČO:	00092738
DIČ:	Není plátce DPH

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Roman Bielak
Telefon:	+420 731 193 745
E-mail:	bielak@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 2. 1. 2023 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „Vysvětlení“) následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Jak se chovat v případě, že v předloženém výkazu výměr chybí položky – např. vybírání kamene ze sutí ad.?

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

Kámen pro zdivo nové stěny je ve dvou deponiích (hromadách) v areálu hradní zříceniny (nejedná se tedy o vybírání ze sutí), nákladově je manipulace a přesun zahrnut v položce č. 37 (... příplatek za vodorovný přesun malými vozidly vč. nakládání).

Dotaz č. 2:

Charakter nového zdiva má odpovídat původnímu zdivu nebo novým dozdvívkám? Je mezi nimi obrovský rozdíl.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Charakter nového zdiva na pohledových stranách bude odpovídat původnímu středověkému zdivu.

Dotaz č. 3:

Je určen lom, ze kterého se má kámen odebírat, aby odpovídal požadavkům investora a pracovníků památkové péče?

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Lom určen není. Dle požadavku orgánů památkové péče bude na pohledově viditelné části zdiva primárně použit kámen, který se nachází v areálu zříceniny hradu Cornštejn a na vnitřní (středové) části zdiva, které nebudou vidět je možno využít kámen z libovolného lomu (po předchozím odsouhlasení orgány památkové péče).

Dotaz č. 4:

Součástí poptávky jsou obě etapy sanačních prací dle PD nebo pouze jedna?

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:

Součástí poptávky je pouze I. etapa.

V Brně dne 3. 1. 2023

Za zadavatele – Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace:

Ing. Roman Bielak

TENDERA partners, s.r.o.

Na základě plné moci