

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 30092014

Habrovanský zámek, příspěvková organizace

Zastoupen: Marcel Funderák, ředitel

adresa: Habrovany 1
68301 Rousínov

IČO: 70921245

Zastoupený: ENVI Agentura Trunda s.r.o.

Ing. Vladimír Trunda

U Hřiště 810/8

779 00 Olomouc

IČ: 27857646

Zadavatel uvádí do souladu zadávací dokumentaci níže uvedené veřejné zakázky.

OZNAČENÍ ZAKÁZKY:

„Chráněné bydlení Vyškov“

DOTAZ 1

K výběrovému řízení **Chráněné bydlení Vyškov** máme následující dotazy:

1. Výplně otvorů pol. V1 - plastová sekční zateplená vrata, vč. zárubně, štítek a klika 4800/2200
Sekční vrata nemají kliku ani zárubeň. Není uveden elektropohon.
Žádám o podrobnější popis této položky.
2. Zateplovací systém ETICS - na kterém výkrese je tato položka zakreslena a uvedena.

ODPOVĚĎ 1

ad1) pohon vrat nebyl původně požadován. V PD je pouze příprava (el. instalace) pro případ dodatečné instalace. Vrata vybavit úchyty pro ruční manipulaci se zámkem

ad2) v objektu není systém ETICS, vyjma KZS stropů nad závětrím a v garáži – vyznačené ve skladbě EO, řez A-A', B-B'

DOTAZ 2

Rad bych se zeptal zda-li u akce "Chranene bydleni Vyskov" lze u plastovych oken pouzit profilovy system s mensi stavebni hloubkou pri splneni predepsanych U_w hodnot.

ODPOVĚĎ 2

Lze použít menší stav. hloubku rámu oken při zachování funkčnosti a při splnění $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.

DOTAZ 3

Prosím o zaslání kompletních podkladů, tak jak jsou uvedené v Technické zprávě pod "seznamem příloh". Přiložené podklady pro zpracování jsou neúplné, zejména nemohu dohledat "rozvaděč RE - 412" a prosím o přesnější specifikaci požadované UPS.

ODPOVĚĎ 3

ad1) Specifikace rozvaděče RE je na výkr.č. EL-412. Při kontrole podkladů bylo zjištěno, že nebyl zkopírován – je přiložen v příloze.

ad2) UPS je navržena pro napájení ventilátoru požárního odvětrání CHUC jako náhradní zdroj v případě výpadku el. energie. Kapacita UPS pro zajištění chodu instalovaného ventilátoru – **min. po dobu 20min.**

POZOR DODATEČNÁ INFORMACE

Z důvodu nezveřejnění výkresu č. EL-412, musí zadavatel prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Na základě výše uvedeného zadavatel uchazečům oznamujeme, že se **PRODLUŽUJE** lhůta pro podání nabídek do 2. 10. 2014 do 8:00. Místo pro podání nabídek se nemění. Termín pro otevírání obálek se rovněž mění na 2. 10. 2014 v 8:00. Místo pro otevírání obálek se nemění.
