

Zadavatel:

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

Purkyňova 11, 695 26 Hodonín

IČO: 00226637

Zástupce Zadavatele:

CEJIZA, s.r.o.

Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:

„Pavilon zobrazovacích metod - stavba“

(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

zadávané v nadlimitním otevřeném zadávacím řízení podle ustanovení § 56 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace. Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 ze dne 19. 1. 2023

I.

Žádost č. 20 ze dne 17. 1. 2023

Rádi bychom pro potřeby adekvátního nacenění části MaR pozeptali, jaký typ vizualizace (resp. SCADY) má Hodonínská nemocnice v areálu nainstalovaný. Dotaz z plyne z důvodu nacenění doplnění stejné licence.

Odpověď zadavatele na žádost č. 20:

Zadavatel uvádí, že pro řízení vzduchotechniky užívá systém Siemens.

II.

S ohledem na výše uvedené zadavatel nemění lhůtu pro podání nabídek.

V Brně dne 19. 1. 2023

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka

(podepsáno elektronicky)