

Zadavatel:

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

Purkyňova 11, 695 26 Hodonín

IČO: 00226637

Zástupce Zadavatele:

CEJIZA, s.r.o.

Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:

„Pavilon zobrazovacích metod - stavba“

(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

zadávané v nadlimitním otevřeném zadávacím řízení podle ustanovení § 56 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace. Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 ze dne 24. 1. 2023

I.

Žádost č. 21 ze dne 23. 1. 2023

Zajímalo by nás, jaká vizualizační scada nebo licence (přesně) je v předmětné nemocnici nasazená.

Odpověď zadavatele na žádost č. 21:

Zadavatel předpokládá, že se jedná o doplňující dotaz k předchozí žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 20. Zadavatel uvádí, že přesná verze programu pro řízení MaR je DESIGO PXC, Desigo CC V4.2.

II.

S ohledem na výše uvedené zadavatel nemění lhůtu pro podání nabídek.

V Brně dne 24. 1. 2023

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka

(podepsáno elektronicky)