


LEGENDA ČAR


- kanalizace splašková – odvod kondenzátu
- kanalizace splašková
- kanalizace splašková stávající

LEGENDA ZNAČEK



POZNÁMKA

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM.
- PŘESNOU POLOHU NÁPOJENÍ ODVODŮ KONDENZÁTU OD VZT JE NUTNO PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S PROFESÍ VZT
- PŘESNOU POLOHU KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ JE NUTNO NA STAVBĚ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZVODY V OBJEKTU
- TRASOVÁNÍ POTRUBÍ JE JEN ORIENTAČNÍ. PŘÍPADNÉ ODCHYLKY JE POTŘEBA ŘEŠIT S PROJEKTANTEM ČÁSTI
- VEŠKERÉ PROSTUPY NOSNÝMI KONSTRUKCEMI JE NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM.



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	a t e l i e r
ZODP. PROJEKTANT	ING. IVO MORAWITZ	
VYPRACOVAL	ING. ŽANETA OPRŠÁLOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. IVO MORAWITZ	
STAVEBNÍK: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno		ATELIER 2002 s.r.o., ZACHOVA 6, 60200 BRNO
NÁZEV AKCE:	FORMÁT: 3x A4	
„Klimatizace pro výjezdovou základnu ZZS Vyškov	DATUM	LISTOPAD 2022
	STUPEŇ	DPS
	ČÍSLO ZAKÁZKY	A 2208
	SPECIALIZACE	D.1.4.1 ZTI
OBJEKT:	PŮDORYS 2.NP	
F 02		
NÁZEV VÝKRESU		
MĚŘÍTKO	1:50	ČÍSLO VÝKRESU
		D.1.4.1.03