



LEGENDA POSPOJENÍ PA:

- ZÁSUVKA SE DVĚMA SVORKAMI PRO POSPOJENÍ, V. +1,2
- ZÁSUVKA SE DVĚMA SVORKAMI PRO POSPOJENÍ – SOUČÁST TUBUSU
- OL OPERAČNÍ LAMPA, V. STROP
- MK MIKROSPKOP, V. STROP
- T TUBUS
- Z KOVOVÁ ZÁRUBEŇ DVEŘÍ
- V VODA (V PŘÍPADĚ PLASTOVÝCH ROZVODŮ PŘIPOJIT KOVOVOU BATERII)
- UT ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
- A ELEKTROSTATICKY VODIVÁ PODLAHA – KRABICE D68 v=200mm, Z
- KRABICE ZALOŽIT INSTAL. TRUBKU D16 POD ÚROVEŇ PODLAHY
- MX INSTALAČNÍ KRABICE S PŘÍPOJNICÍ PA + PE, v. +0,3

— CY4 zžl PA
- - - - - CY16 zžl PA

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400V/TN–S
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 2PE AC 50Hz, 230V/IT ZIS
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
VE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTORÁCH A STERILIZACI DOPLNĚNÁ DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
DOPLNĚNÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VYPRACOVAL Kyjov	ODP.PROJ.PROFESE ing. D. Hajzler	KONTROLOVAL ing. D. Hajzler	ODP.PROJ.STAVBY	ING. DANIEL HAJZLER PROJEKCE ELEKTRO SEDLIŠTĚ 31 570 01 LITOMYŠL	
KRAJ:		OBEC: Kyjov			
INVESTOR: Nemocnice Kyjov, PO, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov					
Elektroinstalace na očním operačním sále II Nemocnice Kyjov				FORMÁT	-
				DATUM	06/2022
				STUPEŇ	DPS
				MĚŘÍTKO	-
				ZAK.ČÍSLO: 08-2020	
Doplňující pospojování				ARCHIVNÍ ČÍSLO 14-016	Č.VÝKRESU EL7