

Příloha č.1 - VÝKONOVÁ TABULKA

2218048 - KLIMATIZOVÁNÍ LŮŽKOVÉHO TRAKTU CHIRURGIE A

CHLAZENÍ

Č. zař.	Název zařízení	Chladicí výkon	Teplotní spád	Topný výkon	Teplotní spád	Elektrický příkon	Nap.
		kW	°C/°C	kW	°C/°C	kW	V
1	Chlazení - venkovní jednotka	40,0	R410a	45,00	R410a	17,00	400
1	Chlazení m.č. 1 - vnitřní nástěnná jednotka	2,2	R410a	2,50	R410a	0,10	230
1	Chlazení m.č. 2 - vnitřní nástěnná jednotka	3,6	R410a	4,00	R410a	0,10	230
1	Chlazení m.č. 3 - vnitřní nástěnná jednotka	2,2	R410a	2,50	R410a	0,10	230
1	Chlazení m.č. 4 - vnitřní nástěnná jednotka	3,6	R410a	4,00	R410a	0,10	230
1	Chlazení m.č. 5 - vnitřní nástěnná jednotka	3,6	R410a	4,00	R410a	0,10	230
1	Chlazení m.č. 6 - vnitřní nástěnná jednotka	3,6	R410a	4,00	R410a	0,10	230
1	Chlazení m.č. 7 - vnitřní nástěnná jednotka	2,2	R410a	2,50	R410a	0,10	230
1	Chlazení m.č. 8 - vnitřní nástěnná jednotka	2,2	R410a	2,50	R410a	0,10	230
1	Chlazení m.č. 9 - vnitřní nástěnná jednotka	2,2	R410a	2,50	R410a	0,10	230
1	Chlazení m.č. 10 - vnitřní nástěnná jednotka	2,2	R410a	2,50	R410a	0,10	230
1	Chlazení m.č. 11 - vnitřní nástěnná jednotka	2,2	R410a	2,50	R410a	0,10	230
1	Chlazení m.č. 12 - vnitřní nástěnná jednotka	2,2	R410a	2,50	R410a	0,10	230
1	Chlazení m.č. 13 - vnitřní nástěnná jednotka	2,2	R410a	2,50	R410a	0,10	230
1	Chlazení m.č. 14 - vnitřní nástěnná jednotka	3,6	R410a	4,00	R410a	0,10	230
1	Chlazení m.č. 15 - vnitřní nástěnná jednotka	3,6	R410a	4,00	R410a	0,10	230
1	Chlazení m.č. 16 - vnitřní nástěnná jednotka	2,2	R410a	2,50	R410a	0,10	230
1	Chlazení m.č. 17 - vnitřní nástěnná jednotka	3,6	R410a	4,00	R410a	0,10	230
1	Chlazení m.č. 18 - vnitřní nástěnná jednotka	3,6	R410a	4,00	R410a	0,10	230