

Příloha č. 2 - TABULKA CHLAZENÍ

2218048 - KLIMATIZOVÁNÍ LŮŽKOVÉHO TRAKTU CHIRURGIE A

Zařízení	Č. Místnosti	Top. Výkon	Chl. Výkon	Teplota zima	Teplota léto
		W	W	°C	°C
1	1	2500	2200	N	te-3
1	2	4000	3600	N	te-3
1	3	2500	2200	N	te-3
1	4	4000	3600	N	te-3
1	5	4000	3600	N	te-3
1	6	4000	3600	N	te-3
1	7	2500	2200	N	te-3
1	8	2500	2200	N	te-3
1	9	2500	2200	N	te-3
1	10	2500	2200	N	te-3
1	11	2500	2200	N	te-3
1	12	2500	2200	N	te-3
1	13	2500	2200	N	te-3
1	14	4000	3600	N	te-3
1	15	4000	3600	N	te-3
1	16	2500	2200	N	te-3
1	17	4000	3600	N	te-3
1	18	4000	3600	N	te-3
celkem		53000	47200		