

Zadavatel:
Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace
Kounicova 684/16, 602 00 Brno
IČO: 00637980

Zástupce Zadavatele:
CEJIZA, s.r.o.
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:
„Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 52 a 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 6. 2. 2023

I.

Žádost č. 1 ze dne 3. 2. 2023

Dotaz č. 1

„V zadávací dokumentaci v bodě 6.4 Technické kvalifikace v bodě „a)“ je požadavek dodání reference na „výrobu a montáž dřevěných oken“. Chceme se zeptat, zda opravdu musí být reference na „výrobu dřevěných oken“, zda by nestačilo na „dodávku a montáž oken“ (např. PVC).“

Dotaz č. 2

„a) Ve výpisu oken je požadavek na tepelný parametr dřevěných oken $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$. Můžeme použít hodnotu referenčního okna $U_w = 0,71 - 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$. Předpokládáme, že ano.

b) Podléhají okna nějakému schválení vzhledu památkovým ústavem nebo je nějaký na vzhled nějaký zvláštní požadavek?.“

Odpověď zadavatele na Žádost č. 1 ze dne 3. 2. 2023

Ad-1

Na dotaz dodavatele zadavatel uvádí, že část technické kvalifikace dle odst. 6.4. písm. a) bod 2. zadávací dokumentace nelze splnit předložením referenční zakázky na stavební práce, jejíž součástí by byla „dodávka a montáž oken“, pokud by současně neobsahovala dodávku a montáž dřevěných oken v hodnotě alespoň 2 000 000 Kč bez DPH.

V návaznosti na dotaz dodavatele, s ohledem na výše uvedené a pro jednotný výklad zadávacích podmínek zadavatel upravuje požadavek dle odst. 6.4. písm. a) bod 2. zadávací dokumentace, který nově zní takto:

„2 významné stavební práce, jejíž součástí byla dodávka a montáž dřevěných oken v hodnotě alespoň 2 000 000,- Kč bez DPH/stavba, přičemž alespoň 1 ze stavebních prací musela být realizována za provozu budovy“.

Ad-2

a) Na dotaz dodavatele týkající se požadavku zadavatele na tepelný parametr dřevěných oken zadavatel uvádí, že v zadávací dokumentaci stanovil minimální požadavek $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$. Dřevěné okno s hodnotou $U_w = 0,71 - 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$ tak nelze použít, neboť nesplňuje technické podmínky zadavatele.

b) Na další část dotazu zadavatel uvádí, že objekt budovy již není kulturní památkou a vzhled oken nepodléhá schválení orgánu památkové péče. Dodavatel je při realizaci plnění veřejné zakázky povinen dodržet původní členění tak, jak je stanoveno v technických podmínkách zadávací dokumentace.

II.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené konstatuje, že jiná ustanovení zadávací dokumentace se nemění.

V Brně dne 6. 2. 2023

Vyšší odborná škola zdravotnická Brno,
příspěvková organizace
v.z. CEJIZA, s.r.o.
Mgr. Libuše Podolová, jednatelka
(podepsáno elektronicky)