



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 21195/2023

Sp. zn.:

S – JMK 10375/2023 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Dita Ohnoutková

Telefon:

541 651 216

Počet stran:

2

Počet příloh/stran:

0/0

Datum:

8. 2. 2023

Vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace – I

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČ:

70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

**Dodávka a instalace klimatizací do výjezdové základny ZZS JMK
v Tišnově**

Zadavatel v souladu s bodem 10. Výzvy k podání nabídky poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 6.2.2023 následující vysvětlení podmínek výběrového řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. I/1:

V části veřejné zakázky na výjezdovou základnu ve Vyškově, je jasně specifikované zařízení mini VRV jistého dodavatele. V části veřejné zakázky na výjezdovou základnu v Tišnově, je ale pouze výpis technických parametrů, které neodpovídají žádné z jednotek dodavatele, který je dle technické specifikace žádán u základny ve Vyškově. Od jakého dodavatele tedy žádáte jednotky na výjezdovou základnu v Tišnově?

Odpověď na dotaz č. I/1:

V žádné z příloh PD k veřejné zakázce *Dodávka a instalace klimatizací do výjezdové základny ZZS JMK ve Vyškově* není specifikován požadavek na dodávku konkrétního výrobku některého výrobce.

V TZ je uvedeno „bude použito klimatizační zařízení systému mini VRV“ a v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je uveden popis: „čerpadlo mini VRV systému Qch=15,5kW, Qt=18kW, P=3,78kW/400V, R32“. Nikde není uveden požadavek na konkrétního výrobce a název výrobku, a ani tento obecný popis nevede jednoznačně ke konkrétnímu výrobcí a výrobku.

Systémy přímého chlazení, dnes na trhu hojně zastoupené, jsou systémy vnitřního chlazení sestávající z jedné venkovní chladicí jednotky a určitého počtu vnitřních chladících jednotek. V současné době je vedle dlouhodobě dostupných „velkých systémů“ k dispozici řada výrobků kategorie běžně označované jako „mini VRV“ určených pro menší instalace a efektivně tak nahrazují dřívější používání lokálních systémů SPLIT, duoSPLIT.

Na trhu jsou běžně dostupné chladivové „mini VRV“ systémy od různých výrobců.

Ze specifikace v PD (Klimatizace Vyškov) vyplývá, uvažovaný výkon venkovní jednotky $Q_{ch}=15,5\text{kW}$, $Q_t = 18\text{kW}$, při maximálním příkonu $P=3,78\text{kW}/400\text{V}$, tyto **parametry jsou považovány za minimální** a uchazeč je oprávněn nabídnout lepší (výkon vyšší, příkon nižší). Požadováno je užití ekologického chladiva R32.

Uveřejněná technická specifikace u části *Dodávka a instalace klimatizace do výjezdové základny ZZS JMK v Tišnově* tedy také uvádí jen minimální zástavbové a výkonové parametry spojené s dodávkou klimatizací a uchazeč je oprávněn nabídnout lepší.

Zadání u obou částí veřejné zakázky, tedy jak u části *Dodávka a instalace klimatizací do výjezdové základny ZZS JMK ve Vyškově*, tak u části *Dodávka a instalace klimatizace do výjezdové základny ZZS JMK v Tišnově*, je dostatečně „otevřené“, neboť zde nejsou stanoveny další parametry popisující účinnost zařízení.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic