



Rozvodná soustava VN:3 AC 50Hz, 22kV, IT
Rozvodná soustava NN:3 PEN AC 50Hz, 400/231V, TN–C
Ochrana před nebezpečným dotykem (dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2 a PNE 33 0000–1):
část VN: –živé části: zábranou, krytím
–neživé části: samočinným odpojením od zdroje (zemněním v síti IT)
část NN: –živé části: zábranou, krytím
–neživé části: samočinným odpojením od zdroje v síti TN–C
Zvýšená ochrana: POSPOJOVÁNÍM (uvedením na stejný potenciál)
Vnější vlivy: AA8, AB8, AC1, AD3, AE4, AF1, AK1, AN2, AQ1, BA4, BC4
DLE ČSN 33 2000–5–51, ČSN 33 2000–3 a PNE 33 0000–2, tabulka 6
Námrazová oblast: lehká (do 1kg)

VYPRACOVAL:	Michal Kučera	ZODP. PROJEKTANT:	Michal Kučera	<div><div>energipro[®]</div><div>energie pod palcem[®] s.r.o.</div><div>ENERGPRO s.r.o.</div><div>Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice</div><div>www.energpro.cz e-mail: info@energpro.cz</div><div>tel.: 602 745 315, 602 736 964</div></div> <div>ZAK.Č:</div>
ČKAIT 1004887		ČKAIT 1004887		
MÍSTO STAVBY: Vyškov		KRAJ: Jihomoravský		
STAVEBNÍK: Nemocnice Vyškov, Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov				
STAVBA: REKONSTRUKCE TRAFOSTANICE A NÁHRADNÍHO ZDROJE DA STAVEBNÍ OBJEKT: SO.01 - Náhradní zdroj DA - 630kVA				STUPEŇ: DPS
OBSAH VÝKRESU: POHLEDY NA DA				PROJEKT.DOK.ČÍSLO: E-21-010
				DATUM: srpen 2022
				FORMÁT: 2 x A4
				MĚŘÍTKO: 1:50
				ČÍSLO VÝKRESU: 04