
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/39615 BROD NAD DYJÍ, MOST 39615-1

Dotaz č. 2:

V rámci rekonstrukce je navrženo zesílení pilířů mikropilotami vrtanými v ose pilířů, které budou provedeny průvrtem dříku stávajícího pilíře diamantovým vrtákem. Tato technologie lze použít pouze v případě prostého a slabě vyztuženého betonu. Žadatel se tímto dotazuje na předložení výkresové dokumentace s vyztužením stávajících pilířů. Pokud se tato dokumentace nezachovala a bude zjištěno silné vyztužení pilířů upozorňuje žadatel, na vznik víceprací v podobě nutného jádrového vrtání v délce průvrtu stávajícím pilířem.

Vysvětlení č. 2:

Zadavatel s ohledem na zkušenosti z obdobných mostů předpokládá minimální vyztužení pilířů, proto byla použita metoda zesílení pilířů průvrtem mikropilot.

V Brně, dne 17.2.2023

Mgr. Martina Křivánková

Vedoucí právního oddělení