

M 1:100



POZN. 1 - PROVEDENÍ PODBETONOVÁNÍ ZÁMEČKÉ ZDI DO NEZÁMRZNÉ HLoubKY. PODBETONOVÁNÍ BUDE PROVÁDĚNO PO ČÁSTECH VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES POSTUPU PRACÍ.

POZN. 2 - Z RUBOVÉ STRANY ZÁMEČKÉ ZDI BUDE MEZI PILÍŘI PROVEDENA STĚNA Z BEDNICÍCH TVAROVEK TL. 300. DO TVAROVEK BUDE VLOŽENA BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 10 505 R, Ø10 MM. SVISLÁ VÝZTUŽ BUDE NAVRÁTĚNA A VLEPENA DO NOVĚ PROVÁDĚNÉHO ZÁKLADU POD ZÁMEČKOU ZDÍ. DO KAŽDÉHO POLE BEDNICÍ TVAROVKY BUDE VLOŽENA 2x SVISLÁ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ Ø10 MM. DO VODOROVNÝCH SPAR BEDNICÍCH TVAROVEK BUDE ROVNĚŽ VLOŽENA 2x BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ Ø10 MM.

- Z RUBOVÉ STRANY ZDI BUDE PROVEDENO ODKOPÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZEMINY. ODKOPÁNÍ BUDE PROVÁDĚNO PO ČÁSTECH VIZ. SCHÉMA POSTUPU PRACÍ. NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENO PODBETONOVÁNÍ ZÁKLADŮ (VIZ. DALŠÍ BOD) A V ÚSEKU PILÍŘŮ P2 – P6 BUDE PROVEDENA NOVÁ BETONOVÁ STĚNA Z BEDNICÍCH TVAROVEK (VIZ. POZN. 2). BUDE PROVEDENA SVISLÁ HYDROIZOLACE RUBOVÉ ČÁSTI ZDI Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ PO CELÉ DĚLCE ODKOPÁNÍ. HYDROIZOLACE BUDE DOPLNĚNA A CHRÁNĚNA NOPOVOU FOLIÍ.
- V MÍSTĚ KDE STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD ZÁMEČKÉ ZDI NENÍ V NEZÁMRZNÉ HLoubCE BUDE PROVEDENO PODBETONOVÁNÍ ZÁMEČKÉ ZDI. JEDNÁ SE PŘEDEVŠÍM O ÚSEK MEZI PILÍŘEM P1 – P7. PODBETONOVÁNÍ ZÁKLADŮ BUDE PROVÁDĚNO PO ČÁSTECH VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES POSTUPU PRACÍ.
- V ÚSEKU MEZI PILÍŘI P1 – P7 BUDE PROVEDENA NOVÁ DRENÁŽ (VIZ. ŘEZY), KTERÁ BUDE SVEDENA DO NOVOHO ŠTERKOVÉHO VSÁKU. DRENÁŽNÍ POTRUBÍ BUDE OBSPÁNÝ FILTRAČNÍM OBSPYEM A OBALENO FILTRAČNÍ GEOTEXTILIÍ. NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDEN ZPĚTNÝ ZASYP POSTUPNĚ HUTNĚNÝCH VO VRSTVÁCH.
- OPRAVA STĚNY BUDE PROBIHAT V SOULADU S POŽADAVKY ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE.

HIP	PETR PODMAJERSKÝ	PP Design Blansko, s.r.o. Cihlářská 2160/5, 678 01 Blansko IČ: 11845899 tel.: 773 516 165, email.: ppodmajersky@volny.cz	
VYPRACOVAL	PETR PODMAJERSKÝ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. RICHARD BÍLEK		
STAVEBNÍK	Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace, Šebetov č.p. 1, 679 35 Šebetov, IČ: 00838446	DATUM	07/2022
NÁZEV AKCE	OPRAVA ZÁMECKÉ ZDI - I. ETAPA - HAVARIJNÍ STAV - ČÁST 1 parcels č. 10/1, st. 507 a 1073/28, k.ú. Šebetov	FORMÁT	3 x A4
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO	1:100
NÁZEV	PŮDORYS ZÁMECKÉ ZDI - ČÁST 1	STUPEŇ	DPS
		ČÍS. ZAKÁZKY	
		ČÍSLO VERZE	
		ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
			D.1.1.01

