



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 32463/2023

Sp. zn.:

S – JMK 26654/2023 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Lenka Vivien Fantová

Telefon:

541 651 289

Počet stran:

2

Počet příloh/stran:

0

Datum:

28. 02. 2023

Vysvětlení zadávací dokumentace I

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČ:

70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

**Zpracování a projednání projektové dokumentace na
zhotovení stavby „ZZS JMK výjezdová základna Břeclav“**

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na žádost dodavatele doručenou emailem dne 24.02.2023 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. I/1:

Dobrý den, se zájmem jsem si prošel zakázku na projednání dokumentace ke stavbě ZZS Břeclav a protože se zabýváme dopadem výstavby budov na vnější prostředí, zaujalo mne, že na střeše je navržena zelená střecha. To je určitě skvělá zpráva, ale zaujalo mne i navržení FV panelů.

IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

DS
x2pbqzq

E-mail
posta@jmk.cz

Internet
www.jmk.cz

S ohledem na to, že se věnujeme detailním studiím radiace, rád bych zjistil, jak je tam tato kombinace navržena a zda je případně možnost ji vhodně připomínkovat.

Vnímám, že se stavba uskuteční v místech, kde je docela dost vzrostlých stromů a z dostupné dokumentace není úplně jasné, jak je kombinace fv a zel. střechy navržena.

Odpověď na dotaz č. I/1:

- Ve Studii proveditelnosti není navržena *zelená / vegetační střecha*, ale střecha DEK ST.1008A s kamenným násypem (tj. prané kamenivo s oblými zrny bez jemných částic a příměsí), který chrání hydroizolaci před UV zářením a teplotními rázy a zabraňuje šíření případného požáru.
- Stávající zeleň situovaná v místě dotčené budoucí výstavbou Výjezdové základny ZZS JMK p.o. bude předmětem posouzení a následného zpracování dokumentace zeleně určené ke kácení. Prozatím lze konstatovat, že jižním směrem, ke zpevněným plochám v areálu Nemocnice Břeclav, se žádná vzrostlá zeleň nevyskytuje.
- Konkrétní stavebně technické řešení realizace fotovoltaické elektrárny na ploché střeše stabilizované kamenivem bude předmětem VZ - **Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „ZZS JMK výjezdová základna Břeclav“ a výkon autorského dozoru.**

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic