



LEGENDA ZNAČEK ELEKTROINSTALACE

-
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 2P+PE 16 A 250V
-
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 2P+PE 16 A 250V IP44
-
- ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJNÁSOBNÁ, 2x RJ45
-
- VYPÍNAČ, ŘAZENÍ 1/5/6/7, 10 AX, 250V
-
- DVOJVYPÍNAČ, ŘAZENÍ 1/5/6/7, 10 AX, 250V
-
- POHYBOVÉ ČIDLO NÁSTĚNNÉ NATÁČECÍ
-
- SVÍTIDLO LINEÁRNÍ, STROPNÍ
-
- SVÍTIDLO BODOVÉ, STROPNÍ
-
- SVÍTIDLO LINEÁRNÍ, NÁSTĚNNÉ
-
- PŘÍPRAVA VYPÍNAČE PRO OVLÁDÁNÍ EXTERIÉROVÝCH ELEKTRICKÝCH ROLET VLASTNOST DLE DODAVATELE STÍNÍČÍ TECHNIKY
-
- PŘÍPRAVA ELEKTRO PRO EXTERIÉROVÉ ROLETY DLE PODKLADŮ VÝROBCE STÍNÍČÍ TECHNIKY
-
- PŘÍPRAVA ELEKTRO PRO KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY DLE PODKLADŮ DODAVATELE KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora. Tento výkres nesmí být - výjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným způsobem nerespektující ustanovení Autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě.

±0.000 = +7,430 = úroveň podesty na schodišti při vstupu do půdních prostor

ARCHITEKT/HIP:	ING. ARCH. ELIŠKA HAVLÍKOVÁ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ARCH. VÁCLAV M. HAVLÍK		
PROJEKTANT:	ING. KAREL SOJKA	www.madadors.cz	
INVESTOR:	Jihomoravské dětské léčebny, p.o., IČO 00386766		
MÍSTO:	Křetín 12, 679 62 Křetín	STUPEŇ:	DSP
PROJEKT:	PŮDNÍ VESTAVBA DL. KŘETÍN	DATUM:	04/2022
OBJEKT:	SO.01 - OBJEKT LÉČEBNY	MĚŘITKO:	1:50
ČÁST :	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ČÁST PD:	D.1.1
NÁZEV:	PŮDORYS PODKROVÍ - NÁVRH ELEKTRO	Č.:	