

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA
Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí
Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

musvvp22v00bgh

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.: SU/25828-22/ 151-2022/KAM

VYŘIZUJE: Ing. Jaromír Kamínek

TEL.: 544121154

FAX:

E-MAIL: jaromir.kaminek@meuslavkov.cz

DATUM: 23.05.2022

Slavkov u Brna „Příprava chrániček pro optický kabel pro ISŠ Slavkov u Brna na pozemcích p. č. dle PD“ koordinované stanovisko k dokumentaci pro územní řízení.

Podáním ze dne 10.05.2022 požádalo TRASKO Projekce, s.r.o., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov o stanovisko k záměru pro územní řízení **Slavkov u Brna „Příprava chrániček pro optický kabel pro ISŠ Slavkov u Brna na pozemcích p. č. dle PD“** zpracované Monikou Dunajovou z května 2022.

Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, oddělení životního prostředí MěÚ Slavkov u Brna předloženou dokumentaci prověřil a v rámci přenesené působnosti a v rozsahu věcné příslušnosti podává jednotlivé úseky tato stanoviska:

I. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, v souvislosti s § 18 odst. 1:

Městský úřad Slavkov u Brna, vodoprávní úřad posoudil výše uvedený záměr z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších změn a doplňků a uvádí následující:

- Navrženou stavbou „Příprava chrániček pro optický kabel pro ISŠ Slavkov u Brna na pozemcích p. č. dle PD“ **dojde ke křížení vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a k souběhu s vodovodem pro veřejnou potřebu.** Dále navrženou stavbou **dojde k dotčení ochranného pásma vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu.** Je třeba zabezpečit ochranu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu podle ustanovením § 23 (ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok) zákona o vodovodech a kanalizacích. Stavby, zemní práce, umísťovat konstrukce a zařízení, atd. v ochranném pásmu lze provést **jen s písemným souhlasem** vlastníka popř. provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu dle ustanovení § 23 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích.
- Při realizaci záměru musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajícího vedení vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu (ustanovení § 23 zákona o vodovodech a kanalizacích), a aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrožily jejich jakost (ustanovení § 39 vodního zákona). Stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu s ohledem na možnost úkapů či úniku ropných látek. Přebytky materiál musí být skladován tak, aby nemohlo docházet k jeho erozivnímu smyvu. (Ing. A. Večerková)

II. Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 146 odst. 3):

Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor SÚÚPaŽP, oddělení ŽP jako příslušný orgán v oblasti odpadového hospodářství, posoudil výše uvedený záměr z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (v platném znění) a podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech vydává vyjádření z hlediska nakládání s odpady:

S veškerými odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a předpisy, které s ním souvisí. Odpady budou tříděny, shromažďovány odděleně a předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. Výkopovou zeminu lze použít pro terénní úpravy pouze na pozemku v místě stavby. S přebytky výkopové zeminy je nutné nakládat jako s odpadem. U stavebních a demoličních odpadů se upřednostňuje materiálové využití - recyklace.

Investor, pokud nerealizuje stavbu svépomocí, si vyžádá doklady o předání odpadů oprávněné osobě do koncového zařízení, které se předkládají při poslední kontrolní prohlídce nebo před začátkem užívání stavby v případě, že nebude vydáváno udělení kolaudačního souhlasu nebo kolaudační rozhodnutí. (Ing. M. Zouharová)

III. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

Při realizaci uvedeného záměru budou všemi dostupnými prostředky omezovány emise prachových částic do ovzduší a nebudou vznikat v místě stavby dlouhodobé deponie stavebních materiálů a výkopové zeminy. (Ing. N. Ostřížková)

IV. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu

(ZOPK), § 4 odst. 2, § 12 odst. 2 a § 68 odst. 1:

MěÚ Slavkov u Brna, orgán ochrany přírody a krajiny posoudil výše uvedenou žádost a uvádí následující:

- **Stávající dřeviny budou zachovány a chráněny podle ust. § 7 ZOPK, kdy je třeba při stavebních pracích dodržet ČSN 83 9061** Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Dále upozorňujeme na dodržení následujících pravidel při výskytu stromů v prostoru stavby:
 - *Pokud se strom nachází v ploše stavby a je možné, že bude v blízkosti stavebních prací, nebo dopravních stavebních tras, je nutné před započítím stavby zřídit pro strom ochranné bednění kmene, nebo oplocení, nezávislé na kmeni, minimální půdorysný rozsah 2 x 2 m, výška do větvení koruny, nebo alespoň 2 m, pokud je koruna výše. Bednění musí být nezávislé na kmeni a bude ponecháno po celou dobu stavebních prací.*
 - *Pokud je potřeba pozvednutí stávající koruny na stromu ve stavbě pro stavební práce či dopravu atd. provede to předem a za souhlasu se majitel/správce stromu odborná arboristická firma na náklady stavby. Případný ořez dřevin bude proveden v nezbytně nutném rozsahu, ve vhodném ročním období. Pro daný zásah budou dodrženy zásady a techniky řezu dle arboristických zásad SPPK A-02 002:2015.*
 - *Výkopové práce, pokud není určeno jinak s povolením majitel/správce, není možné provádět blíže, než 2 m od kmene stromu. V prostoru kořenů (rozsah kořenů je zpravidla rozsah koruny), je nutné provádět výkopové práce ručně a s největší opatrností. Pokud se narazí ve výkopu na kořen silnější než 50 mm v průměru, je nutné zastavit práce a přivolat majitel/správce zeleně a arboristu, který rozhodne, jak se případně kořen upraví, pokud to lze a práci provede. Arborista rozhodne v případě redukce kořenu o potřebě redukce koruny v závislosti na redukci kořenů. O výkonu se provede zápis do stavebního deníku.*
- Pokud vlivem realizace výše uvedeného záměru dojde ke kolizi se dřevinami a nastane **nutnost odstranění dřevin**, správní orgán s navrženým záměrem **nesouhlasí a požaduje trasu pozměnit**.
- Správní orgán upozorňuje, že při realizaci stavby **nesmí dojít k poničení žádné dřeviny (její koruny, kůry, kořenového systému)**.
- **Veškeré zásahy probíhající v blízkosti dřevin budou předem oznámeny a konzultovány se** správcem městské zeleně, kterým je příspěvková organizace **Technické služby města Slavkov u Brna**, příspěvková organizace města, Československé armády 1676, 68401 Slavkov u Brna, IČ 70890471 a **orgánem ochrany přírody a krajiny**.
(Ing. N. Ostřížková)

V. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu (ZOPF), § 15 :

Při realizaci stavby je podle ust. § 8 ZOPF zhotovitel povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících půdní fond a jeho vegetační kryt a provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. (Ing. M. Zouharová)

VI. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 48 odst. 2 písm. c) v souvislosti s § 14 odst. 2:

Realizací předloženého záměru nejsou dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem. (Ing. J. Kamínek)

VII. Z hlediska zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 67:

Realizací předloženého záměru nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o myslivosti. (Ing. J. Kamínek)

VIII. Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 29 odst. 2 písm. b):

Realizací předloženého záměru nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o státní památkové péči.
(Ing. arch. O. Matyášová)

Toto stanovisko nenahrazuje povolení ke stavbě, ani souhlas a není rozhodnutím dle správního řádu č. 500/2004 Sb., a proto se nelze proti němu odvolat.

Ing. Jaromír Kamínek v. r.
Referent oddělení životního prostředí
Městského úřadu Slavkov u Brna

otisk razítka

Toto stanovisko obdrží:

- TRASKO Projekce, s.r.o., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov (DS)
- MěÚ Slavkov u Brna – Stavební úřad
- MěÚ Slavkov u Brna, OŽP - spis

Digitálně podepsal ING. Jaromír
Kamínek

Datum: 23.05.2022 16:27:38 +02:00

podatelna@meuslavkov.cz

IČ: 00292311
č.ú.729731/0100

Tel: +420 544 121 111
Fax: +420 544 121 171

strana 2 (celkem 2)

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 775205241653376044712



Datum vystavení: 24. 05. 2022
Konverze nejpozději: 23. 06. 2022

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1042197193
Předmět: Žádost o vyjádření k předložené PD pro územní rozhodnutí - OŽP
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 24. 5. 2022 v 09:07:12
Název přílohy: signed_25828-2022_Slavkov_OP_kabel_pro_ISŠ.pdf

Odesílatel: Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, 68401 Slavkov u Brna, CZ
ID schránky: zrvbwe4
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Adresát: TRASKO Projekce, s.r.o., Na Nouzce 487/8, 68201 Vyškov, CZ
ID schránky: 3xycbzu
Typ schránky: Právnícká osoba
