

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA


Název stavby: Poliklinika Nemocnice Vyškov – rekonstrukce vytápění

Místo stavby: D1 Poliklinika – Areál Nemocnice Vyškov, ul. Purkyňova

Investor: **Nemocnice Vyškov, p.o.**
Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov

Zodpovědný projektant: Ing. Petr Poláček, č.a.: 1005117

PARÉ:



Popis budovy:

Stavba: jedná se o skeletovou šestipodlažní budovu stáří cca 46 let. Objekt se skládá z pěti nadzemních a jednoho podzemního podlaží. Střecha je plochá, zateplená. Obvodové stěny byly dodatečně zateplené a byla vyměněna okna. Na budovu polikliniky navazují dvoupodlažní budovy D2-Lékárna a D3-RTG + Rehabilitace. V 1. PP a 1. NP budova D3 zasahuje částečně do půdorysu Polikliniky.

Rozsah projektové dokumentace a požadované dodávky :

D 1.4.1 – Technika prostředí staveb - VYTÁPĚNÍ

- Osazení termostatických ventilů a uzavíracích a vypouštěcích šroubení na otopná tělesa
- Osazení termostatických hlav s pojistkami proti odcizení
- Osazení vypouštěcích, uzavíracích a regulačních armatur na paty stoupaček

- Nové nátěry a nové zaizolování páteřních rozvodů v suterénu objektu
- Nové zaizolování rozvodů mezi páteřními rozvody a stoupačkami
- Nátěr potrubí cca 2 x 0.5 m (u těles a na patě stoupaček)

- Osazení indikátorů topných nákladů na každé otopné těleso
- Doplnění ultrazvukových měřičů tepla do stávající předávací stanice

- Hydraulické vyvážení otopné soustavy

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

- Nyní probíhá rekonstrukce provozů rehabilitace přes které vede část rozvodů pro polikliniku (PROJEKT přístavba MR a stavební úpravy křídla D3)
- V rámci jejich projektu je nátěr a výměna izolace v jimi rekonstruovaných prostorech
- V rámci našeho projektu je dodatečná výměna patních armatur

D 1.4.2 – Technika prostředí staveb - ZTI

- Výměna páteřních rozvodů v suterénu objektu – nerez !!!
- Nové zaizolování těchto měněných rozvodů
- Osazení vypouštěcích, uzavíracích a regulačních armatur na paty stoupaček

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

- Nyní probíhá rekonstrukce provozů rehabilitace přes které vede část rozvodů pro polikliniku (PROJEKT přístavba MR a stavební úpravy křídla D3)
- V rámci jejich projektu je výměna potrubí a výměna izolace v jimi rekonstruovaných prostorech
- V rámci jejich projektu bude řešeno i měření spotřeby teplé a studené vody pro budovu polikliniky (bude obsahovat nutnost úpravy tras a doplnění vodoměrů a možná i modulu ohřevu teplé vody v OPS) !!!

D 1.1 – Architektonicko-stavební řešení

- Demontáž ocelového !!! podhledu v suterénu objektu
- Nový kazetový sádkartonový podhled v suterénu objektu

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA !!!

- Jedná se o provoz polikliniky a rekonstrukce bude probíhat za provozu !!!
- Tedy bude se jednat o ztížené podmínky montáže !!!
- Toto je potřeba aby budoucí dodavatel zohlednil do ceny za realizaci !!!

Ve Vyškově dne 15.09. 2022

Vypracoval : Ing. Martin Řezníček

Kontroloval: Ing. Petr Poláček, ČKAIT: 1005117