Suterén
1.PP

PŘÍVOD VODY OD HLAVNÍHO UZÁVĚRU

TLAKOVĚ ZÁVISLÁ PŘEDÁVACÍ STANICE
• ÚT, VZT, TV pro budovy D1, D2, D3

V RÁMCI PŘÍSTAVBY MR A STAVEBNÍCH ÚPRAV
KŘÍDLA D3 VYMĚNIT HLAVNÍ PÁTEŘNÍ ROZVOD VODY A ROZVODY VODY KE STUPAČKÁM V1-V3, KTERÉ VEDOU DO HORNÍCH PODLAŽÍ OBJEKTU D1 - POLIKLINIKY; NA PATÁCH STOUPACÍCH POTRUBÍ STUDENÉ A TEPLÉ VODY OSADIT KULOVÉ UZÁVĚRY S VYPOUŠTĚNÍM A VYVAŽOVACÍ VENTIL S VYPOUŠTĚNÍM A MOŽNOSTÍ MĚŘENÍ NA CIRKULAČNÍM POTRUBÍ
DOPORUČUJEME VYMĚNIT I STUPAČKY KANALIZACE A KANALIZAČNÍ POTRUBÍ V PODHLEDECH, VEDENÉ K ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM 1. NP POLIKLINIKY

V SUTERÉNU JSOU NĚKTERÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘÍ NAPOJENY NA ODPADY, VODU A "UPRAVENOU" VODU.

SOC. ZÁZEMÍ JSOU ZREKONSTRUOVÁNA.
PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JSOU NAPOJENY NA VODU A ODPAD DLE PROJEKTOVÉ DOKUMETNACE Z ROKU 2015

NEZNÁMÁ TRASA NAPOJENÍ UMYVADLA NA VODU - PROVĚŘIT !!!

V PŘÍPADĚ POTŘEBY VYSADIT ODBOČKU A NAPOJIT UMYVADLO

TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY

TECHNOLOGIE

ZASLEPENO

1.PP - HRANICE OBJEKTU D1 - POLIKLINIKY A OBJEKTU D3 - REHABILITACE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČ.	NÁZEV MÍSTNOSTI
	D1 Poliklinika SUTERÉN (1.PP)
001a	SCHODIŠTĚ
001b	LOŽOVÁ VÝTAH
002	HALA
003	VÝTAH
004	VÝTAH
005	PŘÍSLUŠ. WC ŽENY
006	KABINA WC ŽENY
007	KABINA WC ŽENY
008	UKLÍZECKÁ MÍSTNOST S VÝLEVKOU
009	PŘÍSLUŠ. WC MUŽI
010	KABINA WC MUŽI
011	KABINA WC VELCÍ POSTIŽENÍ
012	ČEKÁRNA
013	VÝDEJNÍ LÉKAŘ
014	ŠATNA
015	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
016	LABORATOŘ
017	LABORATOŘ
018	LAPAČ. LABORATORNÍHO SKLA
019	SKLAD
020	ŠATNA
021	POHOTOVÁ MÍSTNOST
022	CHODBA
023	PRACOVNA LÉKAŘE
024	LABORATOŘ
025	LABORATOŘ
026	LABORATOŘ
027	ODPOČÍVÁRNA
028	LABORATOŘ
029	PŘÍJEM
030	PŘÍSLUŠ. WC
031	SPRCHA
032	WC
033	WC
034	SOŠTNÍ MÍSTNOST
035	SKLAD
036	ROZVODNA
037	SKLAD
038	SKLAD
039	SKLAD LÉKÁRNY

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U	-UMYVADLO, UMYVADLOVÁ BATERIE
UM	-UMYVÁTKO, UMYVADLOVÁ BATERIE
UI	-UMYVADLO INVALIDNÍ, UMYVADLOVÁ BATERIE
D	-DŘEZ, DŘEZOVÁ BATERIE
SP	-SPRCHA, NÁSTĚNNÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU
VY	-VÝLEVKA STOJÍCÍ, SPL. NÁDRŽKA VYSOKOPOLOŽENÁ, NÁSTĚNÁ BATERIE
WC	-KLOSET STOJÍCÍ, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VYSOKOPOLOŽENÁ
WC2	-KLOSET ZÁVĚSNÝ, KOMBI
WCI	-KLOSET ZÁVĚSNÝ INVALIDNÍ, KOMBI
P	-PISOÁR
H	-HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ S VÝZBROJÍ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ

- VNITŘNÍ ROZVODY STUDENÉ, TEPLÉ VODY A CIRKULAČNÍHO POTRUBÍ - PŘEDÁVACÍ STANICE
- VNITŘNÍ ROZVODY STUDENÉ, TEPLÉ VODY A CIRKULAČNÍHO POTRUBÍ – MĚŘ – ZREKONSTRUOVANÉ SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ POLIKLINIKY
- VNITŘNÍ ROZVODY STUDENÉ A TEPLÉ VODY – PŘEVÁŽNĚ VE ZDECH – PŘEPOKLÁDANÉ TRASY
- VNITŘNÍ ROZVODY POŽÁRNÍ VODY
- VNITŘNÍ ROZVODY STUDENÉ, TEPLÉ VODY A CIRKULAČNÍHO POTRUBÍ – POZNÁMKA – K VYMĚNĚ V DALŠÍ ETAPĚ REKONSTRUKCE POLIKLINIKY

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH STOUPACÍCH POTRUBÍ

DN40 Cu28	STOUPACÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY
DN40 Cu28	STOUPACÍ POTRUBÍ CIRKULAČNÍ VODY
DN40 Cu28	STOUPACÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY
DN40	STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY
V	STUPAČKA VODY

LEGENDA NOVÝCH ROZVODŮ

- VNITŘNÍ ROZVODY STUDENÉ VODY, NEREZOVÁ OCEL ISEBERIT Mapress) IZOLACE POLYETYLÉN
- VNITŘNÍ ROZVODY TEPLÉ VODY, NEREZOVÁ OCEL ISEBERIT Mapress) IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY S AL POLEPEM
- VNITŘNÍ ROZVODY CIRKULAČNÍHO POTRUBÍ, NEREZOVÁ OCEL ISEBERIT Mapress) IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY S AL POLEPEM
- VNITŘNÍ ROZVODY STUDENÉ, TEPLÉ VODY A CIRKULAČNÍHO POTRUBÍ – VYMĚNA ŘEŠENA V RÁMCI PŘÍSTAVBY MR A REKONSTRUKCE KŘÍDLA D3 - REHABILITACE

LEGENDA ARMATUR

KU	- KULOVÝ UZÁVĚR – NEREZ
VV	- VYPOUŠTĚCÍ VENTIL (KONCOVÝ)
TA-STAD	- VYVAŽOVACÍ (REGULAČNÍ) VENTIL – MÍ TA-STAD
UV	- UZAVÍRACÍ VENTIL – STÁVAJÍCÍ
PU	- POŽÁRNÍ UCPÁVKA



Projekce Poláček		Ing. Petr Poláček AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT V OBORU TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ČKAIT: 1005117	
Zodpovědný projektant: Ing. Petr Poláček	Kontroloval: Ing. Martin Řezníček	Vypracoval: Jana Holásková	Účel: DPS
Investor: Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 23/36, 682 01 Vyškov			Datum: 15.09.2022
Místo: D1 Poliklinika - Areál Nemocnice Vyškov, ul. Purkyňova			Formát: 18*A4
Akce: Poliklinika Nemocnice Vyškov - rekonstrukce vytápění D1.4.1 - Technika prostředí staveb - ZTI			Zak.číslo: PD-22-07-08
			Měřítko: 1:50
Obsah: PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV			Č. výkresu: D1.4.2-02

Číslo parié:
Část: ZTI