




AP INVESTING, s.r.o.

Inženýrská a dodavatelská společnost
Palackého 12, 612 00 Brno, ČR
Tel.: 541 426 060, Fax: 541 426 069



ZADAVATEL:

Jihomoravský kraj

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Statutární zástupce: JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

IČ: 70888337

VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ POVĚŘEN:

AP INVESTING, s.r.o.

Palackého 12, 612 00 Brno

IČ: 60712121

Všem zájemcům

Vyřizuje: Ing. Hana Sankotová
tel.: 541 426 066
e-mail: hana.sankotova@apinvesting.cz
V Brně dne: 3. 8. 2012

Veřejná zakázka: „Zhotovitel stavby Moravian Science Centre Brno“

Věc: Dodatečné informace č. IV k zadávacím podmínkám

Z pověření zadavatele nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“) „Zhotovitel stavby Moravian Science Centre Brno“, vyhlášené v IS VZ US dne 25. 6. 2012 pod značkou 7202011021875 v souladu ustanovením § 49 odst. 2 zákona Vám poskytujeme následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č.1/IV

Dotaz ohledně položky: Interiérové rolety se světlonepropustnou látkou vč. řídicího syst. dle přílohy č.5 - D+M. Můžete prosím blíže specifikovat - zejména výšku rolety, způsob ukotvení.. V poskytnuté dokumentaci jsme tyto informace nenašli.



Společnost má certifikovaný systém řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

IČO: 60712121, DIČ: CZ60712121

Bankovní spojení: KB Brno-venkov, č.úctu: 109 641 0227/0100

E-mail: info@apinvesting.cz, www.apinvesting.cz
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 15714

Odpověď č. 1/IV

System interiérových rolet je popsán přílohou č. 5 výkazu výměr a je zakreslen v půdorysech objektu a příloze P34 výpisu zámečnických výrobků. Pro doplnění uvádíme následující:

Montážní konzola stejně jako postranní vedení je kotvena do ocelových sloupů obvodového pláště, materiálové provedení je popsáno v příloze č. 5 výkazu výměr. Rozměry jsou patrné z výkresové části. Pro zjednodušení uvádíme výpis stavebních rozměrů jednotlivých polí dle výše uvedeného.

Šířka v mm	Výška v mm	Počet polí
4500	4200	55
4500	4800	95
4500	2300	2
3000	4200	3
3000	4800	5
1500	4800	2

Dotaz č.2/IV

V rozpočtu stavební části MSCB se vyskytují položky, *konkrétně 767_573_SV/01_Systémový vestavek soc.zařízení ve 3.NP 11200x5500x5900mm, přesuny, dodávka, montáž a 767_574_SV/02_Systémový vestavek soc.zařízení ve 3.NP 16500x7000x5900mm, přesuny, dodávka, montáž.* V předané zadávací dokumentaci nejsou tyto výrobky, pod přiřazeným označením, možno dohledat. Žádáme o výpis či podrobnou specifikaci těchto prvků.

Odpověď č. 2/IV

Po kontrole výkazu výměr bylo zjištěno, že položky jsou vykázány duálně. Podrobně je tato záležitost popsána v dodatečných informacích č. 3. Položky č. 573 a 574 výkazu výměr stavební části z výkazu výměr neodstraňujte, ale oceňte je nulovou hodnotou.

S pozdravem

.....
AP INVESTING, s.r.o.
pověřen výkonem zadavatelských činností
Ing. Stanislav Jelínek – jednatel společnosti