


Gymnázium, OA a jazyková škola Hodonín vestavba výtahu

**D.1.4.1-02 KABELOVÁ LISTINA A SEZNAM
PŘIPOJOVANÝCH SPOTŘEBIČŮ**

	PARDOSA - technik, s.r.o. stavební a projekční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz
OBJEDNATEL	Gymnázium, OA a jazyková škola Hodonín Legionářů 813/1 695 11 Hodonín
PŘEDMĚT DOKUMENTU	technika prostředí staveb
ČÁST	D.1.4.1 - silnoprůdová elektrotechnika
NÁZEV STAVBY	Gymnázium, OA a jazyková škola Hodonín vestavba výtahu
MÍSTO	k. ú. Hodonín; 640417, parc. č. st. 590/1, číslo p. 813
KRAJ	Jihomoravský
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	projektová dokumentace pro provádění stavby
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Petr Winkler
VYHOTOVIL	Petr Winkler číslo autorizace ČKAIT 1005185
DATUM	08/2022

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
stávající rozváděč NN						
V1	5x4	CYKY-J	WLV1	stávající rozváděč RP-05	vývod 400V výtahová šachta 34.NP	stávající rozváděč dozbrojen jističem PL7- 16/C/3
PE1	10	H07V-K	WS1	stávající rozváděč RP-05	doplňkové pospojování výtah 3.NP	vodič ukončen ve stávajícím rozváděči na sběrně MET (PEN)
stávající rozvody pro osvětlení						
S1	3x1,5	CYKY-J	WLS1	stávající rozvod pro osvětlení	nové osvětlovací těleso m.č.001	