

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01

V souladu s podmínkami zadávací dokumentace, vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele: **Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace**
IČ a DIČ: 00839205, není plátce DPH
Sídlo zadavatele: Nosálovice, 682 01 Vyškov, Purkyňova 235/36 CZ
Statutární zástupce: JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel nemocnice
Zastoupený: Ing. Jaromírem Herzánem, vedoucím obchodního oddělení
Tel: +420 517 315 149 Fax: +420 517 315 118
e-mail: herzan@nemvy.cz
Kód NUTS: CZ 064
Kód obce zadavatele (ZÚJ): 592889
Kontaktní osoba: Milan Pavlun
Tel: 603 251 031
e-mail: pavlunmilan@centrum.cz
(dále jen „zadavatel“)

Vysvětlení zadávací dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Poliklinika Nemocnice Vyškov-rekonstrukce vytápění“ (dále také zakázka)

Jedná se o tyto informace:

Otázka č. 01/1

Ve stavební části je uveden „podhled kazetový děrovaný kruh (např. Ecophon nebo Armstrong Perla OP 0,95)“. Uvedené typy kazet nejsou děrované. Prosím o upřesnění, zda budou děrované nebo plné.

Odpověď č. 01/1

Zadavatel tímto upřesňuje specifikaci kazetového podhledu uvedenou v pol. č.6 – Architektonicko-stavební řešení Svazku č. 5 zadávací dokumentace předmětné zakázky „Soupis prací s výkazem výměr“.

Dodavatel ocení tuto položku v této nové specifikaci:

6	M	59030570R	podhled kazetový (např. Ecophon nebo Armstrong Perla OP 0,95)	m2	81,774	
---	---	-----------	---	----	--------	--

Zadavatel nepožaduje kazety s děrováním.

Ve Vyškově, dne 14.3.2023

.....
Ing. Jaromír Herzán
vedoucí obchodního oddělení
Nemocnice Vyškov, p. o.