


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VZMR

REKONSTRUKCE ČESKÁ 11, BRNO – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Z prohlídky místa plnění vyplynuly následující skutečnosti:

- 1) Součástí projektové dokumentace bude provedení stavebně – technických průzkumů, včetně přípojek.
- 2) V rámci restaurátorského průzkumu bude realizováno max. 30 sond.
- 3) V 1.PP se předpokládá snížení úrovně podlahy do 50 cm, přičemž hloubka základové spáry byla při průzkumech zjištěna v hloubce 90 cm pod úrovní stávající podlahy.



Mgr. Jan Juřík

V Brně 22.10.2014