

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 1

Název veřejné zakázky :	Rekonstrukce kotelny 2 (vedlejší budova)
Zadavatel :	Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace
IČ zadavatele :	49459881
Druh veřejné zakázky :	stavební práce
Druh zadávacího řízení :	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel předmětné veřejné zakázky obdržel dotaz následujícího znění:

*„Dobrý den,
chtěli bychom Vás požádat o informaci, jaký výkon má současná kotelna, případně jaký výkon je
požadován na kotelnu novou?“*

Odpověď zadavatele:

Stávající celkový jmenovitý výkon kotelny je 170 kW (viz např. údaje v souboru 20230126_123322.jpg z fotodokumentace, která je součástí zadávací dokumentace). Zadavatelem je požadováno zachování stávajícího jmenovitého výkonu kotelny.

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele