



Obec Pasohlávky 691 22 Pasohlávky 1

LT Projekt a.s.
Kroftova 45
616 00 Brno

Naše značka: OUPA- 503/2022
Vyřizuje: Martina Dominová
V Pasohlávkách 10. 06. 2022

Stanovisko obce Pasohlávky k projektové dokumentaci „Odborný léčebný ústav Pasohlávky – Sanatorium Pálava“ pro vydání společného povolení

Rada obce Pasohlávky projednala na své schůzi dne 01. 06. 2022 žádost společnosti LR Projekt, a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ 292 20 785, o vyjádření k projektové dokumentaci s názvem „Odborný léčebný ústav Pasohlávky – Sanatorium Pálava“ pro vydání společného povolení.

Rada obce po projednání souhlasí s realizací záměru výstavby dle předložené projektové dokumentace pro vydání společného povolení s názvem „Odborný léčebný ústav Pasohlávky – Sanatorium Pálava“

Zpracovatel společné dokumentace:

Projektová společnost Sanatorium Pálava

Společník č. 1 – LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno, IČ 292 20 785

Společník č. 2 – INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, IČ 255 94 443

Odpovědný projektant: Ing. Martin Foral

Vypracoval: Ing. arch. Bohumil Lancmann

Architekt projektu: Ing. arch. Kristina Richter Adamson

Stavebník:

Thermal Pasohlávky a.s., Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky, IČ 277 14 608

Splaškové vody dle PD zahrnují také termální vody.

Roční množství vypouštěných splaškových vod dle PD je stanoveno na cca 24 600 m³/rok.

Vypouštění splaškových vod do kanalizace podmiňujeme regulací vypouštění v denním režimu tak, aby vypouštění splaškových vod bylo prováděno především v nočních hodinách, kdy jsou přítoky na ČOV minimální.

Martina Dominová, DiS.
starostka obce



IČ:
00283461

tel.:
519 427 710

e-mail:
podaelna@pasohlavky.cz