

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 38569/2022/BV/EPID
Spisová značka: S-KHSJM 32016/2022
Vyřizuje: Ing. Aneta Lyčková
Bc. Břetislav Uhlíř
Telefon: 519 305 163
519 305 141
E-mail: aneta.lyckova@khsbrno.cz

Datovou zprávou

LT PROJEKT a. s.
Kroftova 2619/45
616 00 BRNO
ID datové schránky: mf8qzvv

V Břeclavi dne 29. června 2022

**VÝZVA K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ V ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO
STANOVISKA**

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) dne 01.06.2022 obdržela žádost o vydání závazného stanoviska ke společnému uzemní a stavebnímu řízení s posouzením vlivů na životní prostředí „Odborný léčebný ústav Pasohlávky – Sanatorium Pálava, p. č. 3163/770, 3310, k. ú. Mušov“, kterou podala projektová společnost Sanatorium Pálava, zastoupená správcem společnosti LT PROJEKT a. s., se sídlem Kroftova 45, 616 00 Brno, IČO: 292 20 785, na základě zplnomocnění společnosti Thermal Pasohlávky a. s., se sídlem Pasohlávky č.p. 1, IČO: 277 14 608, ze dne 11.02.2022 (dále jen „žadatel“). Tato žádost byla KHS JmK zaevidována pod č. j. KHSJM 32016/2022/BV/EPID a je vedena ve spise zn. S-KHSJM 32016/2022.

KHS JmK jako místně a věcně příslušný správní orgán dle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) v souladu s § 37 odst. 3 a § 149 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

vyzývá

žadatele, aby ve lhůtě do 60 dnů od doručení odstranil nedostatky ve své žádosti a svou žádost doplnil o tyto údaje a podklady:

- 1) Informace o splnění požadavků dle ustanovení § 6f odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení § 33 odst. 1, 3 příloha č. 12 vyhl. č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 238/2011 Sb.“) především z hlediska intenzity výměny vzduchu v provozu hydrokinezioterapie (resp. v bazénové hale pro rehabilitační bazén) a v prostorách WC, sprch a šaten pro uvedený provoz.**
- 2) Doplnující podklady ve smyslu splnění požadavků dle ustanovení § 6c odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 18 odst. 1 vyhl. č. 238/2011 Sb. (resp. zajištění dostatečného odvodnění ochozu rehabilitačního bazénu provozu hydrokinezioterapie a všech přílehlých komunikačních ploch) a dále podklady prokazující splnění požadavků dle § 30 odst. 5 vyhl. č. 238/2011 Sb. (resp. zajištění odvodnění podlah šaten určených pro provoz rehabilitačního bazénu).**
- 3) Podrobné informace o technologii úpravy odpadních vod z balneo provozů (rehabilitačního bazénu a rehabilitačních van) pro účely zpětného využití jako plnicí bazénové vody ve smyslu splnění požadavků ustanovení § 6a odst. 1 písm. a), § 6c odst. 2, § 6f odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 16 odst. 1, § 24 a § 26 vyhl. č. 238/2011 Sb.**

- 4) **Doplnit správné informace a provést kontrolu poskytovaných podkladů v rámci souhrnné technické zprávy předmětné projektové dokumentace – především z hlediska návrhu technologického řešení problematiky úpravy bazénových vod předmětného provozu – viz. např. str. 60 souhrnné technické zprávy, kde je jako zdroj pro přívod doplňkové vody pro akumulární nádrže bazénové vody uváděna chybně „rozvodná síť Nemocnice Písek“.**

KHS JmK nemůže podanou žádost komplexně posoudit ve smyslu právních předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, zejména ustanovení § 6a odst. 1 písm. a), § 6c odst. 2, § 6f odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s § 16 odst. 1, § 18 odst. 1, § 24, § 26, § 30 odst. 5, § 33 odst. 1, 3 a přílohy č. 12 vyhlášky č. 238/2011 Sb., neboť neobsahuje výše uvedené údaje či podklady.

Pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, nemůže být závazné stanovisko vydáno (§ 149 odst. 5 správního řádu).

Stanovenou lhůtu, do kdy má žadatel odstranit nedostatky žádosti / doplnit žádost o podklady, považuje KHS JmK za přiměřenou vzhledem k povaze věci.

KHS JmK může v případě odůvodněné žádosti žadatele tuto lhůtu přiměřeně prodloužit.

KHS JmK dále žadatele informuje, že po dobu odstraňování nedostatků žádosti KHS JmK neběží zákonná lhůta pro vydání závazného stanoviska, kterou je jinak KHS JmK vázána dle § 149 odst. 4 správního řádu. Dnem, kdy dojde k odstranění nedostatků žádosti, počne KHS JmK běžet nová zákonná lhůta pro vydání závazného stanoviska.

(podepsáno elektronicky)
v z. MVDr. Ivana Harťanská

MUDr. Peter Juráš
vedoucí oddělení protiepidemického
územního pracoviště Břeclav a Hodonín

Rozdělovník:

1. Adresát 1× – LT PROJEKT a. s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno, IDDS: mf8qzv
2. KHS JmK 3× – spis, odd. HOK, odd. EPID