



pohovp22v00e3y

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Odbor životního prostředí

Vaše zn.: -
ze dne: 31.05.2022

Čj.: MUPO-34437/2022/ZP/VOL
Spis. zn.: SZ MUPO 7356/2022
Vyřizuje: Ing. Ludmila Vodičková, Ph.D.
Telefon: 519 301 363
Fax: 519 424 552
E-mail: ludmila.vodickova@pohorelice.cz
ID DS: 5vjbzr8

V Pohořelicích 27. června 2022

SDĚLENÍ K ZASLANÉ ŽÁDOSTI

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad obdržel dne 01.06.2022 Vaši žádost o závazné stanovisko vydávané v rámci společného řízení stavby hlavní Odborný léčebný ústav Pasohlávky - Sanatorium Pálava ke stavbě vedlejší „Úpravna užitkové vody z VD Nové Mlýny na vodu pitnou“. K žádosti Vám sdělujeme:

Závazné stanovisko dle § 94j, 94q a následující zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů **není** k navrhované stavbě **třeba**.

Odůvodnění sdělení:

Navrhovaná stavba úpravy užitkové vody z VD Nové Mlýny na vodu pitnou je zařízení navržené na přípojce užitkového vodovodu. Není proto vodním dílem dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ani nespadá pod působnost zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Věcně a místně příslušným k povolení stavby je proto obecný stavební úřad při MěÚ Pohořelice.

Ing. Václav Procházka
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:
Thermal Pasohlávky a.s., Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky, DS: PO, kergnjx