

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA A OTOPNÉ SOUSTAVY

D.1.4.6-05 KNIHA SVÍTIDEL

ZHOTOVITEL	Petr Winkler Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín tel: 603 513 362, IČ: 88842711
OBJEDNATEL	Střední škola polytechnická Kyjov, příspěvková organizace Havlíčková 1223/17 697 01 Kyjov
PŘEDMĚT DOKUMENTU	technika prostředí staveb
ČÁST	D.1.4.6 - měření a regulace
NÁZEV STAVBY	REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA A OTOPNÉ SOUSTAVY
MÍSTO	k. ú. Nětčice u Kyjova; 678511, parc. č. st. 654/1, číslo p. 3303
KRAJ	Jihomoravský kraj
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	projektová dokumentace pro provádění stavby
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Petr Winkler
VYHOTOVIL	Petr Winkler číslo autorizace ČKAIT 1005185
DATUM	02/2023



typ svítidla A



typ svítidla A1



typ svítidla N



typ svítidla N2

Typ osvětlovacích těles:

- Typ A** svítidlo LED přisazené, liniové, nestmívatelné, 1x40W, zdroj 1400mA, IP65, IK08, 5500lm, 4000K, CRI 80-89, korpus plastový, barva šedá, rozměry 1275 x 135 x 100 mm, např. PL5000M2W4ND
- Typ A1** svítidlo LED zavěšené závěsným systémem, liniové, nestmívatelné, 1x40W, zdroj 1400mA, IP65, IK08, 5500lm, 4000K, CRI 80-89, korpus plastový, barva šedá, rozměry 1275 x 135 x 100 mm, např. PL5000M2W4ND, závěsný systém ZH21
- Typ N1** svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 395lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 276 x 143 x 44 mm, např. typ OZN/ETE/3W/C/1/SA
- Typ N2** svítidlo nouzové LED přisazené s piktogramem 1x3W, 395lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 276 x 143 x 44 mm, např. typ OZN/ETE/3W/C/1/SA

Všechny vizuální prvky interiéru i exteriéru a jejich rozmístění musí být odsouhlaseny generálním projektantem nebo investorem (vzorování).