



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. VII

Název veřejné zakázky: **II/429 Bohdalice - Nesovice, 2. a 3. stavba**

Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-009731

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Název zadavatele: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

Sídlo zadavatele: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO zadavatele: 70932581

Právní forma zadavatele: 331 - Příspěvková organizace

Zastoupení zadavatele: Bc. Roman Hanák, ředitel

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html

Název projektu: **II/429 Bohdalice - Nesovice, 1., 2. stavba**
II/429 Bohdalice - Nesovice, 3., 4. stavba

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012879
CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016058

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Dobrý den,

v projektové dokumentaci je zmínka, že propustky budou z profilu DN 600. Chybí ale popis konkrétního materiálu propustků. Může prosím investor upřesnit materiál provádění jednotlivých propustků pro hospodářské sjezdy a případně upřesnit či doplnit vzorový výkres propustků pro sjezdy?

Předem děkuji,

Odpověď na dotaz:

*Propustek bude tvořen ŽB patkovými troubami DN 600 z betonu min 30/37-XF4, XD3 uloženými na podkladní beton tl. 100 mm C12/15n-XO, který bude rozprostřen na ŠD 0/32 polštář tl. 200 mm. Vtok a výtok bude z ŽB patkových trub se šikmými čely dle sklonu svahu. Délky propustků DN 600 km 1,790 vlevo – 16 m, km 2, 970 vlevo i vpravo 12,4 m, km vpravo 11,5 m. ŽB trouby budou vnější straně ošetřeny 1x penetračním nátěrem a 2x asfaltovým nátěrem. U vtoku a výtoku bude ŽB práh rozměrů 500*600 mm. Dno příkopu před vtokem a výtokem bude na délku 0,5 m zpevněno kamennou spárovanou dlažbou tl. 200 mm do betonového lože tl. 100 mm C20/25n-XF3. Zásyp propustků bude tvořen štěrkodrtí ŠD 0/63, hutněný po vrstvách max. tl. 300 mm. Obetonování potrubí z betonu C25/30n-XF3, tl. min 100 mm.*

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **24. 4. 2023 v 10:00:00.**

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 11. 4. 2023

Za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška