

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/0433 KRHOV SPOJ.

Dotaz k ZD č. 1:

v položkovém rozpočtu u SO 161 – pol. č. 574A04 – je uvedena vrstva ACO 11+ 50/70 v tloušťce 60mm - která je dle normy ČSN 73 6121 nepřipustná.

Povolená tloušťka u ohrusné vrstvy je max. 50mm. Můžete objasnit?

Dotaz k ZD č.2 :

Zadavatel opravuje soupis prací. Bude použit ACO 16+, pol. 574A04 je nahrazena pol. 574A06.

Zadavatel mění předpokládanou hodnotu:

Předpokládaná hodnota **14 632 000,- Kč bez DPH**

Vhledem k výše uvedenému prodlužuje zadavatel lhůtu k podání nabídek dle čl. XII. Zadávací dokumentace **PODÁNÍ NABÍDKY**

Lhůta **25.04. 2023 do 10:00 hod.**

V Brně, dne 12.04.2023



Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

Příloha č.5 ZD – soupis prací po DI