

Název	Mj	Počet
Klimatizace - Gymnázium Břeclav		
2 Venkovní jednotky - inverterová technologie		
venkovní jednotka chladicí výkon 10kW, inverter, chlazení a tepelné čerpadlo, chladivo R410A	KS	2,00
konzola pro montáž na šikmou střechu	KS	2,00
jeřáb - vyzvednutí jednotky na střechu výšky 20m	ks	1,00
zhotovení prostupů přes plechovou střechu, komínek, izolace	ks	2,00
Multimediální učebna MMU4 - 21ks PC		
vnitřní nástěnná jednotka, chladicí výkon 3,5 kW	ks	2,00
Spuštění, nastavení a uvedení do provozu	soub	2,00
POTRUBÍ VČ. IZOLACE, uloženo v plastovém žlabu - trasa		
propojovací chladovody	m	50,00
DOPLNĚNÍ CHLADIVA		
chladivo R410A	kg	1,00
průrazy, zapravení strop tl. 0,5m	ks	1,00
OSTATNÍ		
dopojení odpadu kondenzátu	m	12,00
Kmenová třída - objemově stejná, jako MMU4		
vnitřní nástěnná jednotka, chladicí výkon 2,7 kW	ks	2,00
Spuštění, nastavení a uvedení do provozu	soub	2,00
POTRUBÍ VČ. IZOLACE, uloženo v plastovém žlabu - trasa		
propojovací chladovody	m	40,00
DOPLNĚNÍ CHLADIVA		
chladivo R410A	kg	1,00
průrazy, zapravení strop tl. 0,5m	ks	1,00
OSTATNÍ		
dopojení odpadu kondenzátu	m	12,00
Jazyková učebna P4 - podkroví		
vnitřní nástěnná jednotka, chladicí výkon 5 kW	ks	1,00
Spuštění, nastavení a uvedení do provozu	soub	1,00
POTRUBÍ VČ. IZOLACE, uloženo v plastovém žlabu - trasa		
propojovací chladovody	m	10,00
DOPLNĚNÍ CHLADIVA		
chladivo R410A	kg	0,50
OSTATNÍ		
dopojení odpadu kondenzátu	m	12,00
Kabinet němčiny - podkroví		
vnitřní nástěnná jednotka, chladicí výkon 2,1 kW	ks	1,00
Spuštění, nastavení a uvedení do provozu	soub	1,00
POTRUBÍ VČ. IZOLACE, uloženo v plastovém žlabu - trasa		
propojovací chladovody	m	10,00
DOPLNĚNÍ CHLADIVA		
chladivo R410A	kg	0,50
OSTATNÍ		

dopojení odpadu kondenzátu	m	5,00