

Zadavatel:

Dětský domov Dagmar Brno, příspěvková organizace

se sídlem: Zeleného 825/51, 616 00 Brno

IČO: 62158465

Zástupce zadavatele:

CEJZA, s.r.o.

Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

Adresa pro doručování: Údolní 532/76, 602 00 Brno

IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:

„Výměna plynových kotlů a jejich regulace“

(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů mimo režim tohoto zákona (dále jen „**ZZVZ**“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

analogicky dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dne 6. 4. 2023 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce v tomto znění:

„1) V soupisu materiálu je vyloženě napsáno regulace ke kotlům viessmann, je možné použití jiné regulace?“

2) Prosím o upřesnění, ve výkazu je minimální výkon jednoho kotle 1,3kW, ovšem aktuálně není na trhu žádný výrobce, který by tuto podmínku splňoval, převážně kotle mají minimální výkon od 3kw. Můžete prosím upřesnit, jestli se tento parametr opravdu musí dodržet, popřípadě z jakého důvodu?“

II.

K uvedené žádosti uvádí zadavatel následující:

Ad 1) Zadavatel uvádí, že požaduje systémovou regulaci výrobce kotle umožňující kaskádové řízení s minimálně 3 směřovanými okruhy a ohřevem teplé vody. Požadavek byl opraven ve výkazu výměr – viz příloha.

Ad 2) Zadavatel uvádí, že topný výkon se může pohybovat kdekoliv v rozpětí 1,3 – 32,5 kW (80/60°C); je tedy umožněno, aby dodavatel splnil požadavek kotlem, jehož min. výkon je 3 kW; minimální výkon však nesmí být nižší než 1,3 kW a maximální výkon však nesmí překročit hranici 32,5 kW, jak je uvedeno v příloze č. 3 Výzvy k podání nabídek – Položkovém rozpočtu.

III.

V souvislosti s povahou provedené změny zadávací dokumentace dle bodu II. výše zadavatel prodlužuje lhůtu stanovenou v čl. VI.2. Výzvy k podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek do **3. 5. 2023, 10:00**

Příloha: Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek – Položkový rozpočet

V Brně dne 20. 4. 2023

Dětský domov Dagmar Brno, příspěvková organizace

v.z. CEJIZA, s.r.o.
Mgr. Libuše Podolová, jednatelka
(*podepsáno elektronicky*)