

ČÍSLO MÍST.:	ÚČEL MÍSTNOSTI
1.00	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ
1.01a	KABINET
1.01	KABINET
1.02	UČEBNA
1.03	CHODBA
1.04	UČEBNA
1.05	UČEBNA
1.06	ZÁSTUPCE ŘEDITELE
1.07	ŘEDITELNA
1.08	KANCELÁŘ
1.09	KABINET
1.10	SBOROVNA

ČÍSLO MÍST.:	ÚČEL MÍSTNOSTI
1.11	LABORATOŘ CHEMIE
1.12	CHODBA
1.13	WC CHLAPCI–PŘEDSÍNĚ
1.13a	WC CHLAPCI
1.13b	WC CHLAPCI–PISOÁRY
1.14	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
1.15	WC UČITELE–PŘEDSÍNĚ
1.16	WC UČITELE
1.16a	WC DĚVČY–PŘEDSÍNĚ
1.16h	WC ŽENY–PŘEDSÍNĚ
1.16i	WC UČITELE
1.19	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST

ČÍSLO MÍST.:	ÚČEL MÍSTNOSTI
1.20	CHODBA
1.20a	CHODBA
1.21	KABINET CHEMIE
1.22	KABINET
1.23	UČEBNA
1.24	UČEBNA
1.25	CHODBA
1.26	UČEBNA
1.27	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
1.28	UČEBNA
1.29	SKLAD
1.30	SKLEP



RASTROVÝCH PODPLEDKĚCH BUDOU NOVÉ ROZVODY ULOŽENY V LIŠTÁCH PVC, MIMO PODPLEDY SKRYTÉ POD OMÍTKOU NEBO SKD KONSTRUKCÍCH.

KABELY BUDOU INSTALOVÁNY V INSTALAČNÍCH ZÓNÁCH DLE ČSN 33 2100 ed.2, VEŠKERÁ ODBOČENÍ BUDOU PROVEDENA KOLMO.

ULOŽENÍ KABELOVÝCH A OSTATNÍCH VEDENÍ JE NUTNO PROVÉST V SOULADU S ČSN 33 20000-5-52 ed.2 A DALŠÍM NOREM.

PRO PŘESTUPY S PŘEVODNÍKEM BUDE INSTALACE DLE ČSN 33 2000-7-701 ed.2.

ROZVODY PRO OSVĚTLENÍ BUDOU PROVEDENY KABELY CYKY PŘURČENÉ 5mm2.

ROZVODY PRO ZÁSVUKY 230V BUDOU PROVÁDĚNY KABELY CYKY-1 3x2,5mm2.

ZÁSVUKY PRO EL.OHRANIČA (SL) BUDOU OSAZENY VE VÝŠI 0,4m A VE VZDÁLENOSTI 0,2m OD HRANY UMÝADLA.

PŘÍVOD PRO EL.OHRANIČA (SOL) BUDOU PROVEDENY KABELY CYKY-1 3x2,5mm2 PRO VYPÍNAČ A DÁLE ŠNŮROU V TRUBCE Ø23mm.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN-C-S  
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41 ed.3:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

<b>ProjekceMüller s.r.o.</b> Ateliér: Dvorská 28, 678 01 BLANSKO, tel. 604 828 006 IČO: 067 592 46, e-mail: milos.muller@atlas.cz		AUTORIZACE	
ODPOV.PROJEKTANT ING.MILOSLAV MÜLLER	VYPRACOVAL ING.MILOSLAV MÜLLER		
KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ                      ObÚ: BLANSKO			
INVESTOR: GYMNAZIUM BLANSKO, p.o., SEIFERTOVA 33/13, 678 01		FORMÁT      4 A4	KOPIE
STAVBA      GYMNAZIUM BLANSKO REKONSTRUKCE ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY, ODPADŮ, TOPNÉ SOUSTAVY A KOTELNY		DATUM      01/2023	
		STUPEŇ      PDPS	
		ZAK.ČÍS. 2019.009	
		MĚR.              1:100	
OBSAH      ELEKTROINSTALACE S001–PŮDORYS 1.NP	ČÍSLO VÝKRESU 693	ČÁST D.1.4.	