

Investor:
ISŠ Hodonín, příspěvková organizace
Lipová alej 3756/21
695 01 Hodonín

Zhotovitel
PARDOSA – technik, s.r.o.
Hodonínská 672
696 03 Dubňany

ISŠ HODONÍN – JILEMNICKÉHO – STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH
ZAŘÍZENÍ 1 A 2 NP

**D.1.4.4-02 KABELOVÁ LISTINA A SEZNAM
PŘIPOJOVANÝCH SPOTŘEBIČŮ**

	PARDOSA - technik, s.r.o. stavební a projekční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz
OBJEDNATEL	ISŠ Hodonín, příspěvková organizace Lipová alej 3756/21 695 01 Hodonín
PŘEDMĚT DOKUMENTU	technika prostředí staveb
ČÁST	D.1.4.4 - silnoproudá elektrotechnika
NÁZEV STAVBY	ISŠ HODONÍN – JILEMNICKÉHO - STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 1 A 2 NP
MÍSTO	k. ú. Hodonína; 640417, parc. č. 2773/1, číslo p. 2854
KRAJ	Jihomoravský
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	projektová dokumentace pro provádění stavby
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Petr Winkler
VYHOTOVIL	Petr Winkler číslo autorizace ČKAIT 1005185
DATUM	03/2023

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
stávající rozváděč R21						
S1	3x1,5	CYKY-J	WLS1	stávající rozváděč R21	osvětlení m.č.1.01, 1.02, 1.03, 1.04	stávající rozváděč dozbrojen jistič s nadproudovou ochranou PFL7-10/1N/B/300-A
V1	3x2,5	CYKY-J	WLV1	stávající rozváděč R21	vývod 230V m. č. 1.02	stávající rozváděč dozbrojen jistič s nadproudovou ochranou PFL7-16/1N/B/300-A
	1,7kW	Jet Hand Dryer 300			bezkontaktní tryskový osoušeč rukou	
V2	3x2,5	CYKY-J	WLV2	stávající rozváděč R21	vývod 230V m. č. 1.03	stávající rozváděč dozbrojen jistič s nadproudovou ochranou PFL7-16/1N/B/300-A
	1,7kW	Jet Hand Dryer 300			bezkontaktní tryskový osoušeč rukou	
V3	3x2,5	CYKY-J	WLV3	stávající rozváděč R21	vývod 230V m. č. 1.03	stávající rozváděč dozbrojen jistič s nadproudovou ochranou PFL7-16/1N/B/300-A
	1,7kW	Jet Hand Dryer 300			bezkontaktní tryskový osoušeč rukou	
V4	3x1,5	CYKY-J	WLV4	stávající rozváděč R21	vývod 230V m.č.1.01 zdroj pisoáry	stávající rozváděč dozbrojen jistič s nadproudovou ochranou PFL7-10/1N/B/300-A
V4.1	3x1,5	CYKY-O	WLV4.1	zdroj pro pisoáry	pisoar m.č.1.01	
V4.2	3x1,5	CYKY-O	WLV4.2	zdroj pro pisoáry	pisoar m.č.1.01	
V4.3	3x1,5	CYKY-O	WLV4.3	zdroj pro pisoáry	pisoar m.č.1.01	
PE1	4	H07V-U	WS1	stávající rozváděč R21	doplňkové pospojování m.č.1.01 zařízení VZT	ukončen na sběrnici MET/PEN
PE2	4	H07V-U	WS2	stávající rozváděč R21	doplňkové pospojování m.č.1.03 sprcha	ukončen na sběrnici MET/PEN
PE3	4	H07V-U	WS3	stávající rozváděč R21	doplňkové pospojování m.č.1.03 sprcha	ukončen na sběrnici MET/PEN
PE4	4	H07V-U	WS4	stávající rozváděč R21	doplňkové pospojování m.č.1.03 sprcha	ukončen na sběrnici MET/PEN
PE5	4	H07V-U	WS5	stávající rozváděč R21	doplňkové pospojování m.č.1.03 zařízení VZT	ukončen na sběrnici MET/PEN
PE6	4	H07V-U	WS6	stávající rozváděč R21	doplňkové pospojování m.č.1.04 sprcha	ukončen na sběrnici MET/PEN
PE7	4	H07V-U	WS7	stávající rozváděč R21	doplňkové pospojování m.č.1.04 zařízení VZT	ukončen na sběrnici MET/PEN

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
stávající rozváděč R22						
S1	3x1,5	CYKY-J	WLS1	stávající rozváděč R22	osvětlení m.č.2.01, 2.02, 2.03, 2.04	stávající rozváděč dozbrojen jistič s nadproudovou ochranou PFL7-10/1N/B/300-A
V1	3x2,5	CYKY-J	WLV1	stávající rozváděč R22	vývod 230V m. č. 2.02	stávající rozváděč dozbrojen jistič s nadproudovou ochranou PFL7-16/1N/B/300-A
	1,7kW	Jet Hand Dryer 300			bezkontaktní tryskový osoušeč rukou	
V2	3x2,5	CYKY-J	WLV2	stávající rozváděč R22	vývod 230V m. č.2.03	stávající rozváděč dozbrojen jistič s nadproudovou ochranou PFL7-16/1N/B/300-A
	1,7kW	Jet Hand Dryer 300			bezkontaktní tryskový osoušeč rukou	
V3	3x2,5	CYKY-J	WLV3	stávající rozváděč R22	vývod 230V m. č.2.03	stávající rozváděč dozbrojen jistič s nadproudovou ochranou PFL7-16/1N/B/300-A
	1,7kW	Jet Hand Dryer 300			bezkontaktní tryskový osoušeč rukou	
V4	3x1,5	CYKY-J	WLV4	stávající rozváděč R22	vývod 230V m.č.2.01 zdroj pisoáry	stávající rozváděč dozbrojen jistič s nadproudovou ochranou PFL7-10/1N/B/300-A
V4.1	3x1,5	CYKY-O	WLV4.1	zdroj pro pisoáry	pisoár m.č.2.01	
V4.2	3x1,5	CYKY-O	WLV4.2	zdroj pro pisoáry	pisoár m.č.2.01	
V4.3	3x1,5	CYKY-O	WLV4.3	zdroj pro pisoáry	pisoár m.č.2.01	
PE1	4	H07V-U	WS1	stávající rozváděč R22	doplňkové pospojování m.č.2.01 zařízení VZT	ukončen na sběrnici MET/PEN
PE2	4	H07V-U	WS2	stávající rozváděč R22	doplňkové pospojování m.č.2.03 sprcha	ukončen na sběrnici MET/PEN
PE3	4	H07V-U	WS3	stávající rozváděč R22	doplňkové pospojování m.č.2.03 sprcha	ukončen na sběrnici MET/PEN
PE4	4	H07V-U	WS4	stávající rozváděč R22	doplňkové pospojování m.č.2.03 sprcha	ukončen na sběrnici MET/PEN
PE5	4	H07V-U	WS5	stávající rozváděč R22	doplňkové pospojování m.č.2.03 zařízení VZT	ukončen na sběrnici MET/PEN
PE6	4	H07V-U	WS6	stávající rozváděč R22	doplňkové pospojování m.č.2.04 sprcha	ukončen na sběrnici MET/PEN
PE7	4	H07V-U	WS7	stávající rozváděč R22	doplňkové pospojování m.č.2.04 zařízení VZT	ukončen na sběrnici MET/PEN