

Mikulov 8. 8. 2012

Věc: Odpověď zadavatele na dodatečné informace dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění

akce:

DOKONČENÍ OBNOVY VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ 1. NÁDVOŘÍ, OBNOVA PLÁŠTĚ 2. NÁDVOŘÍ, VČ. REKONSTRUKCE PODLAHY TĚLOCVIČNY

A) Jeden z dodavatelů se písemně dne 3. 8. 2012, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, dle § 49, odst. 1) dotázal takto - citace:

1. Domníváme se, že celý oddíl 712 v každém z rozpočtů střech S1-S4 je „doubl“ položky 765901143RV v oddíle 765 zakrytí střech difúzní folii. Pokud tomu tak není – k čemu se položky oddílu 712 vztahují? Pokud jsou „doubl“ máme tyto položky také cenit?
2. K části ZTI: na základě upozornění subdodavatele této části podáváme dotaz na práce spojené s azbestovým potrubím. Po zkušenostech subdodavatele při obdobné práci s azbestem konstatuje, že při dodržení požadovaného úkonu odřezání potrubí z azbestu je nutné dodržet v TZ nejmenované bezpečnostní normy (ochranné zóny např. igelitové zóny, ochranné oděvy, respirátory, bezpeč. normy při práci s azbestem, samotný přesun a likvidace) což práci prodražuje. Nebylo by možné toto potrubí pouze rozebrat (změna popisu požadovaných prací v technické zprávě), což by výrazně zjednodušilo práci s ohledem na nároky bezpečnostních norem.
3. Požadovaný rozměr výlezu (53/83) se nevyrábí, existují tyto typy: GVK (46x61), VLT 025 (45x55), VLT 029 (45x73). Který použít?
4. Rozpočet S4 položka 42 ...dotaz ...o jaký zámečnický výrobek se jedná?
5. Položky nových parapetů: TZ a VV mluví o parapetech AL, výkres PD nový stav 1.8. má v popisu parapet pozink s nátěrem, co platí?
6. Ve VV 01 pol.59 požadované okno AL O/23 není uvedeno v tabulkách s bližším popisem provedení je součástí nabídky? Můžete upřesnit?
7. TZ a VV 01 pol.č.56 mluví o mříži v kotelně...nejsou tabulky, tudíž není rozměr a druh materiálu (zámečnický nebo kovářský výrobek) můžete upřesnit?

B) Zadavatel na tento dotaz po dohodě s projektantem a osobou odpovědnou za administraci veřejné zakázky odpovídá písemně a v souladu s § 49 odst. 2), 3) výše uvedeného zákona takto:

1. Položka č. 765901143RV v oddíle 765 zakrytí střech difúzní fólií je v rozpočtech č. 03, 04, 05, 06 střech S1 až S4 navíc a zadavatel ji nepožaduje dodat. Všichni uchazeči však dodrží skladbu rozpočtu, tedy i s uvedením příslušné položky rozpočtu, ale v jednotkové ceně této položky zapíší 0,- Kč, tedy i celková cena této položky bude 0,- Kč. Oddíl č. 712 ve všech uvedených rozpočtech se týká dodávky a položení pojistné hydroizolace střech a bude uchazeči oceněn běžným způsobem.
2. Zadavatel požaduje odstranění azbestocementových potrubí cca 100 mm nad podlahou půdy tak, jak je navrženo v projektové dokumentaci. Spoje potrubí nejsou v tomto místě k dispozici, pouhým rozebráním není možné splnit požadavky zadavatele. Uchazeči musí mít v ceně položek obsaženou rovněž bezpečnou manipulaci i likvidaci odpadu, přičemž zadavatel nespecifikuje přesné technologické postupy.
3. Zadavatel požaduje dodání požadovaného počtu střešních výlezů, ale nespecifikuje v souladu se zákonem jak dodavatele, tak přesný typ výrobku. Ve výpisech oken – pol. č. O/19 - je uveden rozměr **cca 540/830**, jedná se o výlez na střechu z půdního nevytápěného prostoru. Na trhu existuje více typů a rozměrů než je uvedeno v příslušném dotazu. V rámci plnění veřejné zakázky bude požadován výrobek o podobné velikosti, zadavatel nevyžaduje dodržet přesně uvedené rozměry.
4. V rozpočtu střechy S4 položka č. 42 vůbec není, na řádku 42 je demontáž krytiny. Dotaz patrně směřuje k položce č. 767-01 Stáv. zám. kce - očištění, nátěr, zpětné osazení, která je obsažena v rozpočtech rozpočtech č. 03, 04, 05, 06 střech S1 až S4. Zadavatel požaduje tuto položku nacenit pouze v rozpočtu č. 04 střechy S2, jedná se o stávající ocelový stožár pro TV antény. V ostatních rozpočtech střech S3, S4, S5 všichni uchazeči dodrží skladbu rozpočtu, tedy i s uvedením příslušné položky rozpočtu, ale v jednotkové ceně této položky zapíší 0,- Kč, tedy i celková cena této položky bude 0,- Kč.
5. Vnější oplechování parapetů oken požaduje zadavatel ocenit v souladu s popisem položek v rozpočtu jako hliníkové.
6. Viz dodatečná informace ze dne 6.8.2012.
7. Jedná se o větrací mříže do kotelny označené na výkrese č. F.1.7 symbolem „P“. Jsou to dvě ocelové mříže o rozměrech 800x400 mm a 1500x500 mm koncipované jako protidešťové žaluzie. Materiál: ocel s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním a nátěrem v barvě fasády.

S pozdravem

Mgr. Jiří Souchop, zástupce zadavatele