

Zadavatel:
Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace
Botanická 63/70, 602 00 Brno
IČO: 0056782

Zástupce zadavatele:
CEJIZA, s.r.o.
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:
„Rekonstrukce elektroinstalace v budově Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70“
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 52 a 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 19. 5. 2023

I.

Žádost č. 1 ze dne 16. 5. 2023

„1. Předložená projektová dokumentace neobsahuje žádné údaje o PBŘ stavby, které podmiňuje konstrukci a následně cenu některých rozvaděčů (zvýšená požární odolnost). Žádám o upřesnění, zda a případně které rozvaděče jsou umístěny na CHÚC a vyžadují provedení se zvýšenou PO.

2. Výkaz označený „00_SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR“ obsahuje na záložce „Položky“ P. č. 38.1 a P. č. 38.2 ze „samostatné přílohy“ z jiného výkazu. Žádám vás o nezaměnitelné přiřazení (propojení) uvedených položek s odpovídajícími položkami příslušných výkazů (příloh).

3. Výkaz označený „1.1 ASŘ, vč. El. a SLP – byt školníka výkaz výměr“ obsahuje na záložce „Položky“ P. č. 16 – M21 ze „samostatné přílohy“ z jiného výkazu. Žádám vás o nezaměnitelné přiřazení (propojení) uvedené položky s odpovídající položkou příslušného výkazu (přílohy).

4. Výkaz označený „1.1 ASŘ, vč. El. a SLP – škola výkaz“ obsahuje na záložce „Položky“ P. č. 46 - M21 a P. č. 51 - M22 ze samostatné přílohy z jiného výkazu. Žádám vás o nezaměnitelné přiřazení (propojení) uvedených položek s odpovídajícími položkami příslušných výkazů (příloh).“

Odpověď zadavatele na Žádost č. 1 ze dne 16. 5. 2023

Ad-1

Na dotaz zadavatel uvádí, že rozvaděče, které jsou předmětem stavby, neleží v chráněné únikové cestě (CHÚC). Chráněnými únikovými cestami jsou v objektu školy schodiště. Zde nejsou navrženy žádné rozvaděče.

Ad-2

Na dotaz týkající se propojení položek s výkazem „00_SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR.xls“ zadavatel stanovuje:

- do položky č. 38.1 vyplnit částku z rozpočtu „1.1 ASŘ, vč. EL. a SLP_byt školníka výkaz výměr.xls“ z krycího listu, řádek 30, Základ pro DPH,
- do položky č. 38.3 vyplnit částku z rozpočtu „1.1 ASŘ, vč. EL. a SLP_škola výkaz.xls“ z krycího listu, řádek 30, Základ pro DPH (položka č. 38.2 se ve výkazu nevyskytuje).

Ad-3

Na další dotaz týkající se propojení položek s výkazem „1.1 ASŘ, vč. EL. a SLP – byt školníka výkaz výměr.xls“ zadavatel stanovuje do položky č. 16 – M21 vyplnit částku z rozpočtu „1.2 SILNOPROUD_VÝKAZ _škola_byt.xlsx“ ze záložky TIT_BYT, řádek 43, R. Celkem základní rozpočtové náklady.

Ad-4

Na poslední dotaz týkající se propojení položek s výkazem „1.1 ASŘ, vč. EL. a SLP – škola výkaz.xls“ zadavatel stanovuje

- do položky č. 46 - M21 vyplnit částku z rozpočtu „1.2 SILNOPROUD_VÝKAZ _škola_byt.xlsx“ ze záložky TIT_šk, řádek 43, - R. Celkem základní rozpočtové náklady,
- do položky č. 51 - M22 vyplnit částku z rozpočtu „1.3 SLP_VV_ŠKOLA.xls“, záložka rekapitulace, řádek 13 - Celkem bez DPH.

V souvislosti s výše uvedenou odpovědí k bodům 2, 3 a 4, týkající se propojení položek výkazů zadavatel pro posílení právní jistoty v zadávacím řízení upřesňuje, že zpracování nabídkové ceny podle čl. 9 zadávací dokumentace dodavatelé v nabídkách provedou podle přílohy č. 2 zadávací dokumentace (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), která je tvořena z více soupisů prací, a to:

00_SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR.xls

1.1 ASŘ, vč. EL. a SLP_byt školníka výkaz výměr.xls

1.1 ASŘ, vč. EL. a SLP_škola výkaz.xls

1.2 SILNOPROUD_VÝKAZ _škola_byt.xlsx

1.3 SLP_VV_ŠKOLA.xls.

Výše uvedené soupisy prací poskytnutím odpovědí výše nebyly změněny.

Žádost č. 2 ze dne 16. 5. 2023

„VV - 1.2 SILNOPROUD_VÝKAZ_škola_byt.xls – je vypracován na kompletní rekonstrukci nebo pouze na nějakou dílčí část / etapu ? Např. uvedené výměry kabelů 3x1,5 a 3x2,5 , mělo-li by být pro komplet rekonstrukci, se zdají býti nedostatečné.“

Odpověď zadavatele na Žádost č. 1 ze dne 16. 5. 2023

Na žádost dodavatele zadavatel uvádí, že soupisy prací jsou vypracovány na kompletní rekonstrukci. Ve výkazu „1.2 SILNOPROUD_VÝKAZ_škola_byt.xlsx“ jsou výměry kabelů 3x1,5 a 3x2,5 zpracovány v oddíle MAT_škola pro celou školu a v oddíle MAT_byt pro byt školníka.

II.

Všechna ustanovení zadávací dokumentace zůstávají zachována.

V Brně dne 19. 5. 2023

**Sportovní gymnázium Ludvíka Daňky, Brno, Botanická 70,
příspěvková organizace**

v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka
(podepsáno elektronicky)