

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/37720 ČERNÁ HORA, MOST 37720-1

Dotaz č.1

Prosíme zadavatele o objasnění položek rozpočtu veřejného osvětlení SO 431.

1. Rozpočet: Položka. 460200163 – výměra 645m – vzdálenost mezi sloupy je cca 70 m. kde se tato výměra vzala? K tomu i další související položky: 34111076, 345713520-R1, 354418850
Technická zpráva: Nový rozvod bude položen mezi stávající sadový sloup směřem k obci a stávající betonový sloup ve směru na Selkov. Trasa vedení je ve volném terénu vedle chodníku. – délka 50m.

Odpověď č.1

Zadavatel kompletně opravil soupis prací pro SO 431. Oceňte dle nového soupisu prací.

Dotaz č.2

V tech. zprávě se také píše: V kolektoru se kabel uloží na lávku osazenou v rámci stavby kolektoru. Kabel bude umístěn na lávku s multikanálem DPmB. – nejedná se o omyl?

Odpověď č.2

Tento odstavec ohledně kolektoru je neplatný, v TZ je omylem přepisem z jiné akce.:

„V kolektoru se kabel uloží na lávku osazenou v rámci stavby kolektoru. Kabel bude umístěn na lávku s multikanálem DPmB.“ Tento údaj ignorujte.

Dotaz č.3

Nové vedení bude uloženo v zemi jak předpokládá rozpočet? Většina prochází přes most.

Odpověď č.3

Ano, vedení bude umístěno v zemi, místní prostorové podmínky to s ohledem na projektovaný stav umožňují.

Zadavatel mění předpokládanou hodnotu:

Předpokládaná hodnota **12 621 000,- Kč bez DPH**

Vzhledem k snížení předpokládané hodnoty zadavatel upravuje výši jistoty čl. IX. Zadávací dokumentace, a to na výši 240.000,- Kč.

Zadavatel k těmto předpokládaným změnám prodloužil lhůtu k podání nabídek již v předchozím vysvětlení Zadávací dokumentace č.1.

V Brně, dne 22.05.2023

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení

Příloha č.1 – soupis prací po DI 22.05.2023