
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

III/37720 ČERNÁ HORA, MOST 37720-1

Dotaz č.1

V SO 201 položka č. 27 - PODKL A VÝPLN VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 – je část výměry položky tvořena dle popisu položky „výplň kolem ocelové konstrukce mimo stávající most“. Po prostudování projektové dokumentace se domníváme, že se jedná dle výkresu 2.c – „Podélný řez“ o dobetonování mimo původní klenbu. Dle výkresu je ale patrné, že rozměry desky jsou proměnlivé od 339 mm do cca 259 mm. Ve výpočtu položky je ale uvažováno s konstantní tloušťkou 500 mm. V ostatních výkresech jsme tuto desku nenašli zakreslenou. Opraví zadavatel tuto položku a může poskytnout bližší specifikaci této desky (zákres atd). Dle našeho názoru by měla být zakreslena ve výkrese 2.d. Vzorový příčný řez“.

Odpověď č.1

Zadavatel upravil soupis prací, tloušťka výplně je skutečně proměnlivá v rozmezí 259÷339 mm, do výpočtu bylo dosazeno 0,3 m. Současně doplňujeme upravené výkresy.

Dotaz č.2

V soupise prací SO 201 se objevují položky již obsažené v SO 102. Konkrétně se jedná o tyto položky: „DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ POZINK (550,548 KG)“, PODKL A VÝPLN VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 (4,84 M3), VÝZTUŽ PODKL VRSTEV ZE SVAR SÍTÍ (0,128 T). Nejedná se o duplicitu těchto položek?

Odpověď č.2

Nejedná se o duplicitu, ale o rozdělení výměry těchto položek do SO 102 a SO 201 v poměru 50/50. Celková výměra po sečtení je v pořádku.

Zadavatel mění předpokládanou hodnotu:

Předpokládaná hodnota **12 529 000,- Kč bez DPH**

Zadavatel mění termín pro podání nabídky

IX. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta **05.06.2023 do 10:00 hod.**

V Brně, dne 24.05.2023



Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení

Příloha č.1 – soupis prací po DI 24.05.2023

Příloha č.2 - výkresy