

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

## č. 2

Název veřejné zakázky :	<b>Výměna plynových kotlů</b>
Zadavatel :	<b>Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková organizace</b>
IČ zadavatele :	<b>49438867</b>
Druh veřejné zakázky :	<b>stavební práce</b>
Druh zadávacího řízení :	<b>zakázka malého rozsahu</b>

---

Zadavatel předmětné veřejné zakázky obdržel dotaz následujícího znění:

*„Dobrý den,  
prosíme o upřesnění, zda dodávaná čerpadla musí skutečně disponovat ovládacím modulem.“*

-----

Odpověď zadavatele:

Modul je zapotřebí pro ovládání chodu čerpadla ze systému MaR. Většina elektronických čerpadel jej obsahuje v základu, pokud ne, tak je zapotřebí dodat modul jako jejich příslušenství.

Ing. Ladislav Křemeček  
v zastoupení zadavatele na základě plné moci