



Generální projektant: Ing. Petr Tomický www.a-tomic.cz			Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00	Investor: jihomoravský kraj	Provozovatel:  Nemocnice Vyškov
Název stavby: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU			Zakázkové číslo: DPS 07-2022 Datum: 12-2022 Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY	Paré:	
Zpracovatel: SUBTECH Slovinská 29, 612 00 Brno T: 541 247 419 www.subtech.cz		Oddíl: EL		Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. JAN NOVOTNÝ	Vypracoval: IVANA DĚDKOVÁ	Kontroloval: BC.JOSEF ADAMEC			
Objekt: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP KŘÍDLA C1					
Název přílohy: PŘEHLED OBVODŮ			Označení přílohy: D.1.01.4c- 005		Formát: 1xA4 Měřítko: -

rozdávěč	obvod	místnosti - zařízení	kabel	celkem [kW]	zásuvky [ks]	vývody [ks]	jištění	délka [m]	poznámka	počet předradníků (adres)
R12		1.NP - objekt C1								
R12	M-1	Hlavní rozvodna - PŘÍVOD	1-CXKH-V 4x25				3x63gG	50		
R12	M-2								přepětí	
R12	M-3									
R12	PA-11	C1-1.07	CY16			1		19		
R12	PA-12	C1-1.05	CY16			1		18		
R12	PA-13	C1-1.02	CY16			1		14		
R12	PA-14	rezerva								
R12	PA-15	rezerva								
		umělé osvětlení								
R12	LM-1	C1-1.01, 1.07, 1.13	1-CXKH-R 3x1,5	0,30			10C/1N	50		
R12	LM-2	C1-1.02 až 1.06	1-CXKH-R 3x1,5	0,40			10C/1N	60		
R12	LM-3	rezerva					10C/1N			
R12	LM-4	rezerva					10C/1N			
R12	LD-1	C1-1.01, 1.08-1.10, 1.12	1-CXKH-R 3x1,5	0,35			10C/1N	60		
R12		C1-1.01 nouzové osvětlení	1-CXKH-R 3x1,5					40		
R12	LD-2	C1-1.02, 1.05, 1.06	1-CXKH-R 3x1,5	0,40			10C/1N	70		
R12	LD-3	rezerva					10C/1N			
R12	LD-4	rezerva					10C/1N			
R12		svítidla NO napojit na nespínanou fázi								
		technologie								
R12	M-11	střecha	1-CXKH-R 5x2,5	3,80			16C/3	60	CHL venk.jednotka	
R12	M-12	střecha	1-CXKH-R 5x2,5	2,00			16C/3	60	CHL venk.jednotka	
R12	M-13	C1-1.01	1-CXKH-R 3x1,5	0,50		1	10C/1	30	VZT jednotka	
R12	M-14	C1-1.07	1-CXKH-R 3x2,5	3,00		1	16C/1	30	VZT ohříváč	
R12	M-15	C1-1.02, 1.05, 1.06, 1.07, 1.11	1-CXKH-R 3x1,5	0,25		5	16C/1	70	CHL vnitř.jednotky	
R12	M-16	střecha	1-CXKH-R 5x2,5	2,00			16C/3	60	CHL venk.jednotka	
R12	M-17	rezerva								
R12	M-18	rezerva								
R12	M-19	rezerva								
R12	M-20	rezerva								
R12	M-21	rezerva								
R12	M-22	rezerva								
		místnosti								
R12	MF-11	C1-1.07	1-CXKH-R 3x2,5		4		16C/1N	36	prenatální poradna + jenodenní gynekologie	
R12	MF-12	C1-1.07	1-CXKH-R 3x2,5		5		16C/1N	31	prenatální poradna + jenodenní gynekologie	
R12	MF-13	rezerva					16C/1N			
R12	MF-14	rezerva					16C/1N			
R12	MF-15	rezerva					16C/1N			
R12	MF-16	C1-1.06	1-CXKH-R 3x2,5		2		16C/1N	29	monitoring KTG	
R12	MF-17	C1-1.06	1-CXKH-R 3x2,5		4		16C/1N	28	monitoring KTG	
R12	MF-18	C1-1.06	1-CXKH-R 3x2,5		4		16C/1N	26	monitoring KTG	
R12	MF-19	C1-1.06	1-CXKH-R 3x2,5		4		16C/1N	24	monitoring KTG	
R12	MF-20	C1-1.06	1-CXKH-R 3x2,5		2		16C/1N	19	monitoring KTG	
R12	MF-21	C1-1.05	1-CXKH-R 3x2,5		4		16C/1N	33	vyšetřovna gyn-por sono	
R12	MF-22	C1-1.05	1-CXKH-R 3x2,5		4		16C/1N	21	vyšetřovna gyn-por sono	
R12	MF-23	C1-1.05	1-CXKH-R 3x2,5		5		16C/1N	28	vyšetřovna gyn-por sono	
R12	MF-24	rezerva					16C/1N			
R12	MF-25	rezerva					16C/1N			
R12	MF-26	C1-1.02	1-CXKH-R 3x2,5		4		16C/1N	29	vyšetřovna gyn-por příjem	
R12	MF-27	C1-1.02	1-CXKH-R 3x2,5		4		16C/1N	18	vyšetřovna gyn-por příjem	
R12	MF-28	C1-1.02	1-CXKH-R 3x2,5		2		16C/1N	22	vyšetřovna gyn-por příjem	

rozváděč	obvod	místnosti - zařízení	kabel	celkem [kW]	zásuvky [ks]	vývody [ks]	jištění	délka [m]	poznámka	počet předřadníků (adres)
R12	MF-29	C1-1.02	1-CXKH-R 3x2,5		5		16C/1N	26	vyšetřovna gyn-por příjem	
R12	MF-30	rezerva					16C/1N			
R12	MF-31	C1-1.13	1-CXKH-R 3x2,5		5		16C/1N			
R12	MF-32	rezerva					16C/1N			
R12	MF-33	rezerva					16C/1N			
R12	MF-34	rezerva					16C/1N			
R12	MF-35	rezerva					16C/1N			
		chodba								
R12	MF-101	C1-1.01	1-CXKH-R 3x2,5		2		16C/1N	25		
R12	MF-102	C1-1.01	1-CXKH-R 3x2,5		5		16C/1N	45		
R12	MF-103	rezerva								
R12	MF-104	rezerva								
		přívod DO								
R12	D-1	Hlavní rozvodna - PŘÍVOD	1-CXKH-V 4x16				3x63gG	50		
R12	D-2								přepětí	
R12	D-3									
		technologie								
R12	D-11	rezerva					16C/1			
R12	D-12	rezerva					16C/1			
R12	D-13	rezerva					16C/1			
R12	D-14	rezerva					16C/1			
R12	D-15	rezerva					16C/1			
		místnosti								
R12	DF-11	C1-1.07	1-CXKH-R 3x2,5		2		16C/1N	28	prenatální poradna + jenodenní gynekologie	
R12	DF-12	C1-1.05	1-CXKH-R 3x2,5		2		16C/1N	24	vyšetřovna gyn-por sono	
R12	DF-13	C1-1.05	1-CXKH-R 3x1,5			1	10C/1N	22	vyšetřovací svít.	
R12	DF-14	C1-1.02	1-CXKH-R 3x2,5		2		16C/1N	20	vyšetřovací svít.	
R12	DF-15	C1-1.02	1-CXKH-R 3x2,5		4		16C/1N	28	vyšetřovací svít.	
R12	DF-16	C1-1.02	1-CXKH-R 3x2,5		4		16C/1N	30	vyšetřovací svít.	
R12	DF-17	rezerva					16C/1N			
R12	DF-18	C1-1.02	1-CXKH-R 3x1,5			1	10C/1N	25	vyšetřovací svít.	
R12	DF-19	rezerva					16C/1N			
R12	DF-20	rezerva					16C/1N			