



Generální projektant: Ing. Petr Tomický www.a-tomic.cz			Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00	Investor: Jihomoravský kraj	Provozovatel:  Nemocnice Vyškov
Název stavby: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU				Zakázkové číslo: DPS 07-2022	Paré:
				Datum: 12-2022	
				Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Zpracovatel: SUBTECH Slovinská 29, 612 00 Brno T: 541 247 419 www.subtech.cz		Oddíl: EL		Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. JAN NOVOTNÝ	Vypracoval: IVANA DĚDKOVÁ	Kontroloval: BC.JOSEF ADAMEC			
Objekt: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP KŘÍDLA C1					
Název přílohy: LEGENDA MÍSTNOSTÍ - OSVĚTLENÍ, VNĚJŠÍ VLIVY				Označení přílohy: D.1.01.4c- 002	Formát: 1xA4
					Měřítko: -

[illegible]

Poznámky:

číslo a název místnosti - dle legendy na stavebních půdorysech

umělé osvětlení - uvedeny jsou kategorie, osvětlenost (celkové osvětlení), barevné podání (ČSN EN 12461-1, 2.2022)

zdravotnický prostor, skupina - zařazení místností dle ČSN 332000-7-710, příloha B

nouzové osvětlení - NU nouzové osvětlení únikových cest, NP protipanické osvětlení (ČSN EN 1838 ed.2)

vnější vlivy jsou uvedeny informativně - při realizaci je nutné mít k dispozici schválený protokol vnějších vlivů

UP umývací prostor (ČSN 332130 ed. 3), UM umývárna, sprcha (ČSN 332000-7-701 ed.2)

ostatní - reg DALI - svítidla jsou regulována systémem TOUCH DIM