
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

III/3744, 37414 DRVÁLOVICE – VANOVICE

Dotaz k ZD č. 1:

SO 101

pol.č.7 Řezání asfaltového krytu vozovek tl. do 50 mm- 121,60 m.

pol. č.9 Těsnění dilatačních spár asfaltovou zálivkou – 496,60 m

Neměli by mít obě položky stejnou výměru? Nebo položka č.9 je včetně řezání i těsnění?

SO 102

Stejně jako u objektu SO 101, pouze označení položek č. 5 Řezání 67,60m a pol. č.7 Těsnění - 977,60 m.

Neměli by mít obě položky stejnou výměru?

Odpověď č.1:

Položky č. 9 o SO 101 resp. pol. č. 7 u SO 102 Těsnění dilatačních spár asfaltovou zálivkou jsou uvažovány **včetně** prořezu.

V Brně, dne 12.6.2023

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení