



LEGENDA

- PŘÍVODNÍ SPIRO POTRUBÍ
- - - ODTAHOVÉ SPIRO POTRUBÍ
- 5000
5000 PŘÍVÁDĚNÝ VZDUCH
ODVÁDĚNÝ VZDUCH
- Ø400 DIMENZE KRUHOVÉHO POTRUBÍ

POZNÁMKY

- ROZVODY VZTÍ BUDOU Z POZINKOVANÉHO SPIRO POTRUBÍ
- POTRUBÍ BUDE UZEMNĚNO (ELEKTRO)
- NA PATÁCH POTRUBÍ BUDOU OSAZENY JÍMKY KONDENZÁTU
- ODVOD KONDENZÁTU DO KANALIZACE (ZTI)

Vypracoval: Bc. Stýblo Jaromír	odp. projektant: Bc. Jaromír Stýblo	Kontroloval: Pálka Miroslav
Kreslil: Bc. Stýblo Jaromír		

Investor:
Město Břeclav

Akce:

VÝDEJNA OBĚDŮ GBV

Obsah:
VZT PŮDORYS 1.NP



Bratislavská 2808
690 02; Břeclav
Tel: +420 731 655 958
info@a-technology.cz

č. zakázky:
datum: KVĚTEN 2023

stupeň PD: DPS
měřítko: 1:100
č. PARÉ