

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
1.01	CHODBA	28,74
1.02	CHODBA	4,81
1.03	ŠATNY – MUŽI	8,30
1.04	SPRCHA – MUŽI	2,50
1.05	ŠATNY – ŽENY	6,35
1.06	SPRCHA – ŽENY	2,32
1.07	PŘEDSÍŇ WC	5,79
1.08	WC – ŽENY	1,87
1.09	WC – MUŽI	1,74
1.10	TECHNICKÁ MÍSTNOST	9,95
1.11	SKLAD	13,54
1.12	UČEBNA	44,01

LEGENDA SVÍTIDEL


- A Svítidlo kruhové zapuštěné do podhledu, 2x26W,IP20  
B Svítidlo kruhové zapuštěné do podhledu, 1x26W,IP20  
C Svítidlo kruhové zapuštěné do podhledu, 2x26W,IP44  
D Svítidlo kruhové zapuštěné do podhledu, 1x18W,IP20  
E Svítidlo kruhové zapuštěné do podhledu, 2x18W,IP20  
F Svítidlo do kuch.linky, 1x18W  
H Svítidlo nad zrcadlo 1x18W,IP43 s vypínačem  
J Svítidlo nástěnné venkovní, 1x18W, P65  
Z1 Zářivkové svítidlo stropní 2x36W,parabol.mřížka,IP20  
Z2 Zářivkové svítidlo stropní 1x36W,asymetr.parabol.mřížka,IP20  
Veškerá stávající svítidla budou vyměněna za nová

LEGENDA ELEKTROINSTALACE

- Stávající vypínače,přepínače a zásuvky ponechány  
Stávající rozvody ponechat,pouze výměna svítidel  
Nové vypínač,přepínače  
Nová dvojjásuvka 230V/16A  
Zásuvka 230V/16A+ kabeláž pro dataprojektor pro zobrazení na plátno nebo interaktivní tabuli (bude řešeno v realizační dokumentaci)

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+PE+N, 50Hz,230/400V, TN-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM PŘI PORUŠĚ : dle ČSN 33 2000-4-41 :  
(ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí)  
- samočinným odpojením napájení a pospojováním (čl. 413.1.)  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM PŘI NORMÁLNÍM PROVOZU : dle ČSN 33 2000-4-41 :  
(ochrana před nebezpečným dotykem živých částí)  
- ochrana izolováním živých částí (čl. 412.1.)  
- ochrana zábranami nebo krytím (čl. 412.2.)  
Doplňková ochrana před nebezpečným dotykem živých a neživých částí : dle ČSN 33 2000-4-41 :  
- ochrana proudovými chrániči (čl. 412.2.)

ING. JOSEF ADENSAM , ELEKTRO-PROJEKCE  
BRIGÁDNICKÁ č.16 , ČESKÉ BUDĚJOVICE



Vedoucí projektant : ING. Michal SKALÍK	Vypracoval: ING. Josef ADENSAM	Profese EI	Vyhotovení
Zodpovědný projektant: ING. Josef ADENSAM	Kreslil: ING. Josef ADENSAM		
Investor: Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Sobotná 116, Valtice, 691 42		Datum:	01/2013
Stavba – Objekt		Formát A4	3
ÓÒÐVÜWT ÁÚ ÜÜÖUX ÖÐ" PUÁXZÖ Š7X7Ð		Stupeň:	DSP
		Číslo zak.:	-
Výkres: ELEKTROINSTALACE PŮDORYS 1.NP		Měřítko: 1:50	Číslo výkr.: F.1.4.c.2