



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 99268/2023

Sp. zn.:

S-JMK 75391/2023 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Jana Zezulová

Telefon:

541 651 178

Počet listů:

3

Počet příloh/listů:

0/0

Datum:

28. 06. 2023

Vysvětlení zadávací dokumentace IV

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Nemocnice Vyškov – centrum přirozeného porodu

Na základě žádosti Vám tímto poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ustanovení § 98 ZZVZ:

Dotaz č. 1/IV:

V objektu SO 02 je položka P_05 (Orientační systém). Dle Výpisu plastových výrobků by vše mělo být jen 1x, ale je uvedeno v každé fázi.

Odpověď č. 1/IV:

Dodavatelé nacení orientační systém v každé jedné fázi SO 02 v plném rozsahu dle příslušného výpisu výrobků. Jedná se o záměr zadavatele z důvodu substituce v průběhu stavby i po jejím celkovém dokončení.

Dotaz č. 2/IV:

U EPS a nouzového systému, vzhledem k tomu, že se jedná o rozšíření stávajícího systému, bude nutné oslovit přímo Vašeho dodavatele, prosíme o sdělení kontaktů.

Odpověď č. 2/IV:

Zadavatel je toho názoru, že pro nacenění nabídky není znalost konkrétního dodavatele nezbytná. Specifikace systému vyplývající z poskytnuté projektové dokumentace je pro účastníky dostačující.

Nicméně pro doplnění komplexnosti informací zadavatel uvádí, že v současné době jsou těmito dodavateli:

EPS:

společnost JIMI CZ, a.s., se sídlem Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5, IČO: 25313436, pobočka Brno, Kroměřížská 461/11, 682 01 Vyškov, e-mail: jimi@jimi.cz;

a

společnost ENGIE Services a.s., se sídlem Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4, pobočka Cukrovarská 498/13, 682 01 Vyškov;

NZS:

společnost ELMO a.s., se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín, IČO: 15528588, e-mail: elmo@elmo.cz.

Dotaz č. 3/IV:

Žádáme o detailnější specifikaci porodní vany (rozpočet SO 02_1 D.1.02.4a_1 Pol 81) dle požadavků provozovatele.

Odpověď č. 3/IV:

Relaxační vana určena pro porod do vody. Úroveň napuštění vody 580 mm. Délka max 1750 mm, šířka max 1250 mm, výška max 775 mm (s rukojetěmi max 830 mm), šířka okraje vany 100 mm. Napuštění vody mezi 250 - 400 l. Vypouštění vody hadice 50 mm. Elektrické připojení 24 V; ohřev vody 220 V. Připojení/přívod studené vody ¾ palce vnitřní. Připojení/přívod teplé vody ¾ palce vnitřní. Systém elektronického napouštění vody, bez možnosti přetečení (průtok vody 140 l/min). Termostatická baterie, digitální displej teploty, napouštěcí kohout na vaně, ruční sprcha (PALL filtr). Systém ohřívání a cirkulace vody pro udržování konstantní teploty vody. Vnitřní reliéf vany uzpůsobený pro vedení porodu ve vaně (zábrany na nohy proti sklouznutí). Vložené křeslo vyrobené z plastu vyztuženého skleněnými vlákny, odnímatelné, vnitřní stupínek.

Dotaz č. 4/IV:

Dotaz – Slaboproudé elektroinstalace

Prosíme o doplnění informací těmito položkám ke správnému nacenění: AccesPoint WiFivč. servisní podpory a licence na 3 roky (Prosíme o upřesnění řady; může se jednat o C9105, C9115, C9120 po C9130), Management Switch L3 24-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials a Management Switch L3 48-port data, 4 x 10G, Network Essentials, (Zde taktéž prosíme o upřesnění typu).

5	6	Management Switch L3 24-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials	ks	1,00000		0,00
6	7	Management Switch L3 48-port data, 4 x 10G, Network Essentials	ks	1,00000		0,00
12	13	AccesPoint WiFi vč. servisní podpory a licence na 3 roky	ks	2,00000		0,00

Odpověď č. 4/IV:

Specifikace switchů je pro ocenění daných položek odbornou firmou plně dostačující. V případě accespointů zadavatel v souvislosti s aktuálně realizovanými úkony na paralelně probíhající investiční akci „Magnetická rezonance a stavební úpravy křídla D3“ upřesňuje specifikaci o konkrétní typ, a to C9115AXI-EWC-E.

Dotaz č. 5/IV:

V objektu SO 02_3.fáze není znám výrobce VZT jednotky, do které bude provedena implementace výparníkové komory. Abychom mohli ocenit, žádáme Vás o sdělení stávajícího výrobce.

Jedná se o tuto položku.

Díl: 1.		Úprava stávající VZT			
1	1.01	Chladicí komora s přímým výparníkem Qch celkové= 22,3kW, Qch citelné= 19,63kW, vzduch 32/22°Ctyp, chladiva R410A, výparník sání 8°C, odpařování 6°C, eliminátor kapek. Vč. sifonu. Tlaková ztráta na	ks	1,00000	

přívodním vzduchu: chladič 85Pa, odlučovač kapek 39Pa.

rozměry: Délka/Šířka/Výška 720/1080/760mm, na rámu 80mm a nožkách 160mm váha 150kg

připojovací rozměry 900x580mm

Odpověď č. 5/IV:

Zadavatel je toho názoru, že pro nacenění nabídky není znalost konkrétního výrobce nezbytná. Nicméně pro doplnění komplexnosti informací zadavatel uvádí, že výrobcem stávající vzduchotechnické jednotky je společnost FläktGroup Czech Republic a.s., se sídlem Slovanská 781, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec, IČO 46708375.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru